


V dokumentaci jsou použity prvky typu např. VÝROBEK nebo ekvivalentní, splňující požadované technické a estetické parametry.


Podle § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ): Odkaz na určitou původu, zdroj, výrobní postup nebo obchodní označení je přípustný jen tehdy, není-li možné získat požadované předměty a služby jiným způsobem, a musí být doplněn slovy NEBO EKVIVALENTNÍ.

Instalovaný výkon $P_i = 39$ kW
Soudobý výkon $P_s = 31,8$ kW

Ochrana PND: zdákladi – automatickým odpojením od zdroje zvýšená – hlavním pospojováním – proudovými chrániči

OČEP P – 1000x800x200
PŘÍVODY A VÝVODY HORNÍ
IP 40/20
PROSTOROVÁ REZERVA 30%
PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUŠŤAVA TNC-S



| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-----------------|-------------------------|
|  PROJEKTOVÝ A INŽENYRSKÝ ATELIER | Část ELEKTROINSTALACE SCHEMATA ROZVADOČE RTČ | Projektant ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BURGER DI.S. | Kreslil PETR BURGER DI.S. | Datum 8/2025 | Výkres č. D.1.2.d.14 |
| | Akce Budova zázemí fotbalového hřiště FK, Bospor Bohumín p.č.:1498, 1502, 1506, 2777/1 k.ú. Nový Bohumín [70/031] SO 01 – Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín | Investor MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN | Měřítko DPS | Zak.č. | |