



Napěťová soustava 1NPE,230V, TN – S
Ochrana před NDN automatickým odpojením od zdroje

Typ V horní části rozváděče doplnit
Din lištu a nové vývody RSS umístit
do prostoru stávajících zrušených jističů

Celkem 1ks pro každý vchod

Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich Serafinova č.25 Ostrava 71900 DIČ 48417769
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich	
Objednatel		
Investor:	Město Bohumín	
Akce:	Oprava el. instalace – společné prostory ul. Čáslavská č.p 983 –Nový Bohumín	
Část:		Datum: 03/2018
Název: ROZVÁDEČ RSS UMÍSTĚN V RE V HORNÍ ČÁSTI		Stupeň: RDS
		Zakázka:
		CAD: LT
	Měřiko:	Číslo výkresu: E-66