


SCHÉMA NÁPOJENÍ Čáslavská 982



REPASE ROZVADĚČŮ SKLADAJÍCÍ  
ZE TŘÍ ČÁSTÍ


REBACE VŠECH DVEŘÍ Vč. ZAMKU  
NOVÉ JISTIČE VŠECHNY  
OPRAVA ZAKRYTOVANÍ  
NOVÉ VYDRÁTOVANÍ  
OPRAVA NÁTĚŘ Vč. POPISU ROZVADĚČE  
MEZI JEDNOTLIVÝMI PODLAŽNÍMI PROVÉST V PODLAŽE OCHRANU PPP EI-30

NÁPOJENÍ ROZVADĚČŮ BYTŮ

CYK 3x6mm – celkem – 10bytl 2 byty mají již nové přívody  
CYA 6mm ,OP  
ROZVOD NA POUKCHU V LIŠTĚ LHD 20/20

POHLED PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH

STROP



Zodp. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Ing Kolmáš Jindřich
Ved. projektant:	Ing Kolmáš Jindřich	Serafinova č.25
Vypracoval:	Ing Kolmáš Jindřich	Ostrava 71900
Objednatel		DIČ 48417769
Investor:	Město Bohumín	
Akce:	Oprava el. instalace – společné prostory	
ul. Čáslavská č.p 982 –Nový Bohumín		
Část:		
Název:	SCHÉMA HLAVNÍHO NÁPOJENÍ HDV A BYTŮ	Měřtko: E-73