





RM

PROVEDENÍ :

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH SE DEMONTUJÍ A NAHRADÍ NOVÝMI PŘÍSTROJI, DLE VÝRESOVÉ DOKUMENTACE.
PROVEDE SE NOVÉ VYDRÁTOVÁNÍ A VÝMĚNA KRYCÍCH PLECHŮ.

ROZMĚRY NOVÉ VKLÁDACÍ KONSTRUKCE(VK) SE ZAMĚŘÍ DLE SKUTEČNOSTI.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | | |
|---|---|---|
| Provozní napětí | : | 3x230V/400V, 50 Hz |
| Provozní soustava | : | 3+N+PE, TN-S, |
| Ochrana před NDN | : | samočinným odpojením od zdroje v nastaveném čase |

Vnější vlivy prostředí
ČSN 332000-5-51 ed.3: viz technická zpráva

D 1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTANT: Karel Chytil | AUTORIZACE: Ladislav Tolasz-1102632 | **Karel Chytil & syn** projektování el.zařízení IČO 640 82 351 Korunní 822/63, Ostrava mob.: 724 978 547 |
| KATASTR.ÚZ: Bohumín | KRAJ: Moravskoslezský | |
| INVESTOR: MÚ BOHUMÍN | | |
| AKCE: Nový Bohumín, Štefánikova 321 REVITALIZACE-OPRAVA EL. INSTALACE VE SPOL. PROSTORÁCH BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J. | | ZAK. ČÍSLO: 19-09-42 |
| | | DATUM: 09/2019 |
| OBSAH: ROZVADĚČ PODRUŽNÝ RM/320 | | MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU: D.1.4.4.32 |