



RS

PROVEDENÍ :

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH SE DEMONTUJÍ A NAHRADÍ NOVÝMI PŘÍSTROJI, DLE VÝRESOVÉ DOKUMENTACE.
PROVEDE SE NOVÉ VYDRÁTOVÁNÍ A VÝMĚNA KRYCÍCH PLECHŮ.

ROZMĚRY NOVÉ VKLÁDACÍ KONSTRUKCE(VK) SE ZAMĚŘÍ DLE SKUTEČNOSTI.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí	:	3x230V/400V, 50 Hz
Provozní soustava	:	3+N+PE, TN-S,
Ochrana před NDN	:	samočinným odpojením od zdroje v nastaveném čase

Vnější vlivy prostředí
ČSN 332000-5-51 ed.3: viz technická zpráva

D 1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

PROJEKTANT: Karel Chytil	AUTORIZACE: Ladislav Tolasz-1102632	**Karel Chytil & syn** projektování el.zařízení IČO 640 82 351 Korunní 822/63, Ostrava mob.: 724 978 547
KATASTR.ÚZ: Bohumín	KRAJ: Moravskoslezský	
INVESTOR: MÚ BOHUMÍN		
AKCE: Nový Bohumín, Tř. Dr. E. Beneše 324 REVITALIZACE-OPRAVA EL. INSTALACE VE SPOL. PROSTORÁCH BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J.		ZAK. ČÍSLO: 19-09-43
		DATUM: 09/2019
OBSAH: ROZVADĚČ PODRUŽNÝ RS/324		MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU: D.1.4.4.31