



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

## územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8



Č.j. HSOS-7952-2/2019

Karviná 11.09.2019

Vyřizuje: Ing. Barbora Vžentková  
Tel.: 950 711 125  
E-mail: barbora.vzentkova@hzsmsk.cz

Počet listů: 1  
Přílohy:  
PID: HZSTX00BE25O

H&B REAL a.s.  
Smetanova 1484  
755 01 Vsetín

### Sdělení dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně, bytové domy č.p. 375, 376, 378-383, výměníková stanice SO09 I. a SO09 II.  
**Místo stavby:** ul. Okružní, Bohumín, parc. v k. ú. Nový Bohumín  
**Stavebník – investor:** Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569  
**Předložená dokumentace:** žádost

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 26.07. a 11.9.2019 a výše uvedenou dokumentaci vrací.

### Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání sdělení z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Ondřej Faldyna, autorizace Ing. Ludmila Beňová, číslo ČKAIT 1100284, datum 14.7.2019).

Jedná se o rekonstrukci stávajících bytových domů o dvou nadzemních podlažích včetně provedení půdní vestavby za účelem vytvoření mezonetových bytových jednotek a novostavby dvou samostatně stojících jednopodlažních objektů výměníkových stanic o půdorysu 4,9x4,9 m. Požární odolnost nosné konstrukce střešního pláště bude zajištěna sádkokartonovými (SDK) podhledy v kombinaci s obkladem SDK.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

V případě bytových domů se jedná ve smyslu stavebního zákona - § 104 odst. 1 písmeno a) o jednoduchou stavbu. V případě výměníkových stanic se jedná ve smyslu stavebního zákona - § 103 odst. 1) písmeno e) bod 1. o stavby, které stavební povolení ani ohlášení nevyžadují. U těchto staveb se státní požární dozor ve smyslu § 31 odst. 1) písm. b) nevykonává a HZS MSK se ke stavbám nevyjadřuje.

por. Ing. Barbora Vžentková  
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva  
a krizového řízení