

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Miroslav Knápek
Břustkova 587 / 27
70030 Ostrava

Značka: 9773/V000630/2020/GE

Ostrava, dne: 21.1.2020

Věc: **Propojka a přípojka NN k pěchotnímu srubu Na Trati v Bohumíně, k.ú. Starý Bohumín, k.ú. Pudlov**
Stanovisko pro územní a stavební řízení
Investor Město Bohumín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko pod zn.: 9773/V027660/2019/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu propojky (komunikace), která bude sloužit pro přístup chodců k Pěchotního srubu Na Trati v Bohumíně a stavbu přípojky NN, které budou sloužit pro jeho zásobování elektrickou energií.

Propojka (komunikace) je navržena z asfaltobetonu, šířka 2,0 m, délka 328,0 m.

Přípojka NN - Odběrné zařízení NN pěchotního srubu Na Trati v Bohumíně bude napojeno na stávající soustavu NN ČEZ Distribuce - skříň SP100 na podpěrném bodě, sloupu číslo 107 u domu č. p. 172. Délky napájecích vedení: podpěrný bod – HDS cca 5 m, HDS – pilíř cca 12 m, pilíř – pilíř u pěchotního srubu cca 700 m, pilíř – hlavní rozváděč pěchotního srubu 20 m.

Stanovisko k umístění - Dotčení přivaděče OOV:

Realizací stavby propojky (komunikace) na pozemcích dle předložené situace stavby, k. ú. Starý Bohumín, **nedojde ke střetu** se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Realizací stavby přípojky NN na pozemcích dle předložené situace stavby, k. ú. Starý Bohumín, k.ú. Pudlov, **dojde k dotčení přivaděče pitné vody DN 700 O** (Ludgeřovice - Doubrava), který je uložen v kolektoru (trubní kanál DN 2000) a který je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 3,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče je cca 1,7 m.


S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:

- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru.
- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Vodovodní přivaděč je chráněn proti korozi katodovou ochranou, v případě použití kovového materiálu je nutno projekt projednat s naším technikem protikorozi ochrany (tel.: 596 697 264).
- V místě křížení přípojky NN budou tyto uloženy do chráničky z nekovového materiálu v celé šíři ochranného pásma s přesahem 1,5 m na obě strany. Křížení požadujeme navrhnout kolmo k přivaděči.
- Před zahájením stavby je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení Vám provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci střediska Krásné Pole (tel. 596 942 023). Platba za vytyčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).
V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.
- Výkopové práce budou prováděny min 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně a za dozoru pracovníka našeho střediska.

- Nezřizovat jakékoliv skládky nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k přivaděči.
- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Nepopojíždět těžkými stroji.
- Místo křížení bude před zasypáním zeminou prokazatelně předáno pracovníkům našeho střediska. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- V případě oplocení požadujeme, aby v místě křížení s přivaděčem bylo provedeno jako rozebíratelné v celé šířce jeho ochranného pásma.
- Po ukončení této stavby, která křížuje naše zařízení, nám bude zasláno zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK s textovým seznamem souřadnic nebo v digitální podobě.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

