PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NA UL. ŠTEFÁNIKOVA Č.P. 320; 321 A NA TŘ. Dr. E. BENEŠE Č.P. 322; 324 V K.Ú. NOVÝ BOHUMÍN

PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY Č. 3 PRO BYTOVÝ DŮM Č.P. 321

Výkres vytvořil program pp_kan — (c)AutoPEN Liberec, tel: 481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY	Nový Bohumín	
PARCELNÍ ČÍSLA	642/1	642/5
DRUH POVRCHU	cesta	chodník
VZDÁLENOSTI ŠACHET	5.40	2.50 / 0.60
OZNAČENÍ ŠACHET	Bd	ŠByt.dům č. p. 321 WAVIN TEGRA–600

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



STANIČENÍ [km/m]	0.0	5.40	5.41	6.10	6.70	7.90	8.50
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	199.82	199.79	199.93			199.95	199.95
HLOUBKA VÝKOPU	2.55	2.41	2.55			2.52	2.51
KÓTA VÝKOPU	197.27	197.38	197.38			197.43	197.44
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.40	2.26	2.40			2.37	2.36
KÓTA DNA POTRUBÍ	197.42	197.53	197.53	197.54	197.55	197.58	197.59
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	199.82	199.79	199.93			199.95	199.95

SROVNÁVACÍ ROVINA 187

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–WAVIN KG PVC–8.50
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	20.0–8.50
ULOŽENÍ	Štěrkopískové lože tl. 150mm
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	67.3–2.14

BYTOVÝ DŮM č.p. 321

(A) PŘÍPOJKA ODDÍLNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE č.3 PRO STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ DŮM č.p. 321
POTRUBÍ PVC–KGEM HLADKÉ DN200 SN12, dl.8,5m
SPÁD POTRUBÍ min. 2%,

o Š REVIZNÍ PŘÍPOJKOVÁ PP–ŠACHTA TYP WAVIN DN600 –1ks
LITINOVÝ POKLOP – UZAMYKATELNÝ NA ZATÍŽENÍ D400

(B) VNITŘNÍ LEŽATÁ KANALIZACE BYTOVÉHO DOMU
POTRUBÍ PVC–KGEM HLADKÉ DN200 SN4, dl.17,0m
SPÁD POTRUBÍ min. 2%,

(P) PROSTUP ZÁKLADOVOU K.–CI BYT. DOMU
CHRÁNIČKA DN300 PVC
OPRAVA HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ K.–CE

Výškový systém: BpV

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Ing.Petr Bureš, Ph.D. vodo–stavební projekt, má povahu obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu Ing.Petr Bureš, Ph.D. vodo–stavební projekt předán třetí osobě, nebo využít k účelům odchylujícím se od obchodního vztahu, jehož předmětem bylo jeho zhotovení.

MÍSTO STAVBY: k.ú. Nový Bohumín, ul. Štefánikova a Tř. Dr. E. Beneše		STUPEŇ PD: PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS (ÚS) A PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPPS)	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		POČET A4: 2–(A3)	MĚŘÍTKO: 1:250/100
PROJEKTANT: Ing. Bureš Petr, Ph.D.	AUTORIZOVAL: Ing. Bureš Petr, Ph.D. ČKAIT č.1102375	DATUM: 01/2020	VÝKRES Č. D.1–07
STAVEBNÍK: Město Bohumín, Odbor rozvoje a investic		VODO–STAVEBNÍ PROJEKT Ing. Bureš Petr, Ph.D. IČ: 69617058 DVORNÍ 755/3, OSTRAVA–PORUBA 708 00 tel: 602 48 33 58 url: www.petr–bures.cz	
STAVBA: PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NA UL. ŠTEFÁNIKOVA Č.P. 320; 321 A NA TŘ. Dr. E. BENEŠE Č.P. 322; 324 V K.Ú. NOVÝ BOHUMÍN			
VÝKRES: PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY Č.3 PRO BYTOVÝ DŮM Č.P. 321			