

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR STAVEBNÍ

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Město Bohumín
Masarykova č.p. 158
Nový Bohumín
735 81 Bohumín 1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp.zn.:

Č.j.:

Vyřizuje oprávněná úřední osoba:

Tel.

E-mail:

Datum:

MUBO/05137/2020/STAV/KUK

MUBO/08316/2020

Kuderovalá Kateřina

596 092 149/596 092 100

kuderovala.katerina@mubo.cz

28.2.2020

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 5.2.2020 podalo

Město Bohumín, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1,
které zastupuje Ing. Petr Bureš, Ph.D., Dvorní č.p. 755/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8

(dále jen "žadatel"), ve věci vydání oznámení záměru (územní souhlas) na stavbu

„Přípojky splaškové kanalizace pro stávající objekty na ul. Štefánikova č. p. 320; 321 a Tř. Dr. E. Beneše č.p. 322; 324 v k.ú. Nový Bohumín“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 608/6, 642/1, 642/5, 2531/3 v katastrálním území Nový Bohumín.

Popis záměru:

Předmětem projektové dokumentace jsou čtyři přípojky oddílné splaškové kanalizace o jmenovité světlosti potrubí DN200 pro stávající objekty bytových domů č. p. 320; 321 na ul. Štefánikova a č. p. 322; 324 na Tř. Dr. E. Beneše v k. ú. Nový Bohumín. Navržené přípojky oddílné splaškové kanalizace napojí stávající objekty bytových domů na veřejnou kanalizační síť v městě Bohumín. Přípojky oddílné splaškové kanalizace č. 1 - 4 ke stávajícím objektům bytových domů jsou navrženy z potrubí PVC KGEM hladké SN12 o jmenovité světlosti potrubí DN200 v následujícím rozsahu:

Přípojka č. 1 pro bytový dům č. p. 324 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 7,0m,

Přípojka č. 2 pro bytový dům č. p. 322 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 7,0m,

Přípojka č. 3 pro bytový dům č. p. 321 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 8,5m,

Přípojka č. 4 pro bytový dům č. p. 320 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 38,0m.

Po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto koordinované závazné stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-bohumin.cz

Odbor životního prostředí a služeb

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 správního řádu a podle jednotlivých zvláštních zákonů vydal dne 27.2.2020 pod č.j. MUBO/05137/2020/01/ŽPS/BA samostatná závazná stanoviska, která jsou přílohou tohoto koordinovaného závazného stanoviska.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ivana Balgová, telefon: 596 092 187, e-mail: balgova.ivana@mubo.cz

Odbor dopravy

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- V souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno, je povinen požádat příslušný silniční správní úřad (tj. Městský úřad Bohumín, odbor dopravy) o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací. Žádost o výše uvedené povolení bude obsahovat náležitosti a přílohy dle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- V souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno, je povinen požádat příslušný silniční správní úřad (tj. Městský úřad Bohumín, odbor dopravy) o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací. Žádost o výše uvedené povolení bude obsahovat náležitosti a přílohy dle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- Pro omezení provozu na komunikaci žadatel předloží návrh přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR DI Karviná a požádá Městský úřad Bohumín, odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení pro realizaci předmětné stavby.

Odůvodnění:

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným orgánem.

Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným orgánem.

Přílohou tohoto koordinovaného stanoviska je závazné stanovisko Městského úřadu Bohumín, odboru dopravy ze dne 11.2.2020 pod č.j. MUBO/05137/02/2020/ODP/Sk.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Petr Sobek, telefon: 596 092 203, e-mail: sobek.petr@mubo.cz

Odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, státní památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění:

Na pozemcích se nenachází kulturní památka ani ochranné pásmo kulturní památky, pro které je městský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Miroslava Veselková, telefon: 596 092 153, e-mail: veselkova.miroslava@mubo.cz

Odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, není v případě posuzovaného záměru dotčeným orgánem a nevydává závazné stanovisko podle § 96b odst. 1 stavebního zákona.

Posuzovaný záměr žadatele je stavebním záměrem uvedeným v § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, zároveň se umísťuje v zastavěném území a zastavitelných plochách.

Dle ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona orgán územního plánování nevydává závazné stanovisko pro stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e) stavebního zákona, které nezasahují do nezastavěného území.

Soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b, posuzuje stavební úřad podle § 90 odst. 2 stavebního zákona.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Dalibor Traskoš, telefon: 596 092 147, e-mail: traskos.dalibor@mubo.cz

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 5.2.2020 žádost o vydání stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená dokumentace záměru.

Projektovou dokumentaci zpracoval a autorizoval Ing. Petr Bureš, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1102375 (leden 2020). Dokumentace obsahuje tyto části: Technická zpráva, Výkresová část, Seznam vlastníků dotčených stavbou, Hydrotechnický výpočet množství a kvality vypouštěných vod.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto koordinované závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební
BOHUMÍN

Ing. Libor Radiňák
vedoucí stavebního odboru

Příloha:

Závazná stanoviska Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb pod č.j. MUBO/05137/2020/01/ŽPS/BA ze dne 27.2.2020.

Závazné stanovisko Městského úřadu Bohumín, odboru dopravy pod č.j. MUBO/05137/02/2020/ODP/Sk ze dne 11.2.2020.

Sdělení zahrnující informace orgánů samosprávy.

Obdrží:

Město Bohumín

v zastoupení Ing. Petr Bureš, Ph.D., Dvorní č.p. 755/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Obdržel:

Dotčený orgán obdržel dne 2.2.2020 žádost o vydání stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená dokumentace záměru.

Projektovou dokumentaci zpracoval a autorizoval Ing. Petr Bureš, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKA/1103375 (ledek 2020). Dokumentace obsahuje tyto části: Technická zpráva, Výkresová část, Seznam vlastních dotčených stavů, Hydrotechnický výpočet množství a kvality vypouštěných vod.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různé druhy ochrany veřejných zájmů koordinoval a vydal toto koordinované závazné stanovisko.

Poznámka:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonně závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výstokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební
BOHUMÍN

Ing. Libor Radinský
vedoucí stavebního odboru

Přiloha:

Závazné stanovisko Městského úřadu Bohumín, odbor životního prostředí a služeb pod č.j. MUBO/0513702001/2020/PA ze dne 23.2.2020.

Závazné stanovisko Městského úřadu Bohumín, odbor dopravy pod č.j. MUBO/0513702020/OPR ze dne 11.2.2020.

Sdělení zabírající informace orgánů samosprávy.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Město Bohumín, IČO 00297569
Masarykova č.p. 158
Nový Bohumín
735 81 Bohumín 1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp.zn.:

Č.j.:

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:

Datum:

MUBO/05137/2020/STAV/KUK

MUBO/05137/2020/01/ŽPS/BA

Balgová Ivana

596 092 187/596 092 100

balgova.ivana@mubo.cz

27.2.2020

ZÁVAZNÁ STANOVISKA

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 5.2.2020 podal

Město Bohumín, IČO 00297569, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1, kterého zastupuje Ing. Petr Bureš, Ph.D., IČO 69617058, Dvorní č.p. 755/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Přípojky splaškové kanalizace pro stávající objekty na ul. Štefánikova č. p. 320; 321 a Tř. Dr. E. Beneše č.p. 322; 324 v k.ú. Nový Bohumín

na pozemku parc. č. 608/6, 642/1, 642/5, 2531/3 v katastrálním území Nový Bohumín.

Popis záměru:

Předmětem projektové dokumentace jsou čtyři přípojky oddílné splaškové kanalizace o jmenovité světlosti potrubí DN200 pro stávající objekty bytových domů č. p. 320; 321 na ul. Štefánikova a č. p. 322; 324 na Tř. Dr. E. Beneše v k. ú. Nový Bohumín. Navržené přípojky oddílné splaškové kanalizace napojí stávající objekty bytových domů na veřejnou kanalizační síť v městě Bohumín. Přípojky oddílné splaškové kanalizace č. 1 - 4 ke stávajícím objektům bytových domů jsou navrženy z potrubí PVC KGEM hladké SN12 o jmenovité světlosti potrubí DN200 v následujícím rozsahu:

Přípojka č. 1 pro bytový dům č. p. 324 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 7,0m,

Přípojka č. 2 pro bytový dům č. p. 322 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 7,0m,

Přípojka č. 3 pro bytový dům č. p. 321 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 8,5m,

Přípojka č. 4 pro bytový dům č. p. 320 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 38,0m.

Projektovou dokumentaci zpracoval a autorizoval Ing. Petr Bureš, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1102375 (leden 2020). Dokumentace obsahuje tyto části: Technická zpráva, Výkresová část, Seznam vlastníků dotčených stavbou, Hydrotechnický výpočet množství a kvality vypouštěných vod.

vydává tato souhlasná závazná stanoviska:

1. Ochrana přírody a krajiny

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Rostislav Palán, telefon: 596 092 204, e-mail: palan.rostislav@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 písm. j), § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 1 písm. a), § 8

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-bohumin.cz

odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny.**

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody posuzoval předložený záměr z hlediska kompetencí obce s rozšířenou působností dle zákona o ochraně přírody a krajiny a k uvedenému záměru vydává podle § 65 a § 90 odst. 15 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle § 149 odst. 1 správního řádu žadateli souhlasné závazné stanovisko.

Správní orgán posuzoval předmětnou žádost z hlediska ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Bylo zjištěno, že záměr se nedotýká žádného významného krajinného prvku.

Z pohledu ustanovení § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody, neboť stavba nekoliduje s dřevinami, které by vyžadovaly povolení ke kácení.

Dále správní orgán posuzoval předložený záměr z pohledu ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Realizaci stavby nebude zásadně měněn vzhled lokality, nedojde ani k žádné zásadní vizuální změně v rámci okolí, proto se předložený záměr nedotýká krajinného rázu.

Myslivost

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Rostislav Palán, telefon: 596 092 204, e-mail: palan.rostislav@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán správy myslivosti hájí podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, **nejsou záměrem dotčeny.**

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu státní správy myslivosti k dispozici, bylo zjištěno, že ve smyslu § 2, písm. e) zákona o myslivosti, předmětné pozemky nejsou honební.

2. Ochrana ovzduší

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ivana Balgová, telefon: 596 092 187, e-mail: balgova.ivana@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny.**

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín odbor životního prostředí a služeb jako příslušný orgán ochrany ovzduší na základě § 27 odst. 1 písm. f) a § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění posoudil žádost žadatele a na základě doložených podkladů a správních úvah nebude vydávat stanovisko, jelikož zájmy chráněné zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění nebudou stavbou dotčeny. V předmětném stavebním záměru není umístován stacionární zdroj.

Upozornění:

Stavba je situována do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ve které je překračován imisní limit pro poletavý prach - suspendované částice frakce PM₁₀. V období výstavby lze předpokládat přechodné zvýšení emisí z nákladní dopravy, při stavebních pracích, manipulaci se zeminou a stavebním materiálem, proto je nutno učinit opatření k zabránění vzniku a šíření prašnosti, tzn. pravidelné skrápění, údržba a čištění komunikací a manipulačních ploch.

3. Odpadové hospodářství

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Lenka Ševčíková, telefon: 596 092 154, e-mail: sevcikova.lenka@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny.** Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb (dále jen "městský úřad") podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") vydává žadateli souhlasné závazné stanovisko dle předložené projektové dokumentace z hlediska nakládání s odpady.

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Na základě posouzení dané žádosti a z předložené dokumentace k záměru městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Výkopová zemina bude využita v místě stavby na zpětné zásypy a terénní úpravy. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace k záměru nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Upozornění:

V zařízení staveniště vytvořit podmínky a technicky vybavit místa pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

Ke stavbě lze použít nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude použit ve svém přirozeném stavu na místě, na kterém byl vytěžen.

Na základě vyzvání předložit městskému úřadu doklady o prokázání způsobu nakládání s odpady včetně výkopových zemin vznikajících v rámci stavby.

4. Ochrana lesa

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Mgr. Eva Liszoková, telefon: 596 092 174, e-mail: liszokova.eva@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny.**

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu SSL k dispozici, bylo zjištěno, že předmětné pozemky nejsou lesní pozemky a stavba nezasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Mgr. Eva Liszoková, telefon: 596 092 174, e-mail: liszokova.eva@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny.**

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany ZPF k dispozici, bylo zjištěno, že zájmy ochrany ZPF nebudou dotčeny.

6. Ochrana vod

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Jan Petrušek, telefon: 596 092 124, e-mail: petrusek.jan@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny.**

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 254/2001 Sb.") a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů po posouzení žádosti a předložených podkladů dospěl k závěru, že se závazné stanovisko nevydává, realizací záměru nedojde k dotčení zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb. Záměr neovlivní vodní poměry v dané lokalitě ani nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru povrchových či podzemních vod.

Stavba kanalizační přípojky není vodním dílem.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákoně závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí
a služeb
BOHUMÍN

Ing. Jan Jeziorský, MBA

vedoucí odboru životního prostředí a služeb

Obdrží:

Městský úřad Bohumín, stavební odbor - koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

odbor dopravy

Masarykova 158

735 81 Bohumín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp.zn.:

Č.j.:

Vyřizuje oprávněná úřední osoba:

Tel.

E-mail:

Datum:

MUBO/05137/2020/STAV/KUK

MUBO/05137/02/2020/ODP/Sk

Bc. Petr Sobek

596 092 203

sobek.petr@mubo.cz

11.2.2020

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, dle přiložené dokumentace, jsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.

Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, jako silniční správní úřad (dále jen „dotčený orgán“) příslušný dle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po posouzení žádosti, po prozkoumání předložené dokumentace vydává

souhlasné závazné stanovisko

ke stavbě:

Přípojky splaškové kanalizace pro stávající objekty na ul. Štefánikova č. p. 320; 321 a Tř. Dr. E. Beneše č.p. 322; 324 v k.ú. Nový Bohumín

na pozemku parc. č. 608/6, 642/1, 642/5, 2531/3 v katastrálním území Nový Bohumín.

pro žadatele: Město Bohumín, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1, kterého zastupuje Ing. Petr Bureš, Ph.D., Dvorní č.p. 755/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Popis:

- Předmětem projektové dokumentace jsou čtyři přípojky oddílné splaškové kanalizace o jmenovité světlosti potrubí DN200 pro stávající objekty bytových domů č. p. 320; 321 na ul. Štefánikova a č. p. 322; 324 na Tř. Dr. E. Beneše v k. ú. Nový Bohumín. Navržené přípojky oddílné splaškové kanalizace napojí stávající objekty bytových domů na veřejnou kanalizační síť v městě Bohumín. Přípojky oddílné splaškové kanalizace č. 1 - 4 ke stávajícím objektům bytových domů jsou navrženy z potrubí PVC KGEM hladké SN12 o jmenovité světlosti potrubí DN200 v následujícím rozsahu:
- Přípojka č. 1 pro bytový dům č. p. 324 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 7,0m,
- Přípojka č. 2 pro bytový dům č. p. 322 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 7,0m,
- Přípojka č. 3 pro bytový dům č. p. 321 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 8,5m,
- Přípojka č. 4 pro bytový dům č. p. 320 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 38,0m.
- Projektovou dokumentaci zpracoval a autorizoval Ing. Petr Bureš, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1102375 (leden 2020). Dokumentace obsahuje tyto části: Technická zpráva, Výkresová část, Seznam vlastníků dotčených stavbou, Hydrotechnický výpočet množství a kvality vypouštěných vod.

Za dodržení následujících podmínek:

V souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ten, v

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

IC: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-bohumin.cz

jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno, je povinen požádat příslušný silniční správní úřad (tj. Městský úřad Bohumín, odbor dopravy) o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací. Žádost o výše uvedené povolení bude obsahovat náležitosti a přílohy dle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno, je povinen požádat příslušný silniční správní úřad (tj. Městský úřad Bohumín, odbor dopravy) o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací. Žádost o výše uvedené povolení bude obsahovat náležitosti a přílohy dle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Žadatel podal žádost o vydání koordinovaného stanoviska dotčeného orgánu, podle ustanovení § 136 odst. 1 písm. a) správního řádu, příslušného podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Dotčený orgán výše uvedený záměr posoudil, přičemž sledoval, zda při provádění stavebních prací budou dotčeny jim chráněné zájmy.

Dotčený orgán neprováděl v rámci tohoto řízení samostatné ohledání na místě, jelikož jsou mu dostatečně známy místní poměry a předložená projektová dokumentace poskytovala dostatečný podklad pro vydání závazného stanoviska.

Na základě výše uvedených skutečností, uplatňuje dotčený orgán ve stavebním řízení uvedené závazné stanovisko. Uplatněním závazného stanoviska obecního úřadu obce dochází k naplnění podmínek rozvoje a výstavby dopravních staveb ve svěřeném území a sledování ochrany dotčených pozemních komunikací před negativními vlivy, které by se stavbou mohly být spojeny.

Upozornění:

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pozemní komunikace pro staveništní dopravu budou udržovány v čistém a sjízdném stavu. V případě, že dojde k jejich poškození či znečištění v důsledku realizace stavby, je uživatel, který toto způsobil povinen závady bez průtahů odstranit a pozemní komunikaci uvést do původního stavu.

Žádná z částí zařízení staveniště nesmí zasahovat do dopravního prostoru přilehlé komunikace a v rámci realizace stavby nedojde k omezení provozu na pozemních komunikacích.

Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, dle přiložené dokumentace, jsou dotčeny zájmy Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, jako silniční správní úřad (dále jen „dotčený orgán“) podle ustanovení 124 odst. I zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, po prozkoumání předložené dokumentace vydává

souhlasné závazné stanovisko

ke stavbě:

Přípojky splaškové kanalizace pro stávající objekty na ul. Štefánikova č. p. 320; 321 a Tř. Dr. E. Beneše č.p. 322; 324 v k.ú. Nový Bohumín

na pozemku parc. č. 608/6, 642/1, 642/5, 2531/3 v katastrálním území Nový Bohumín.

pro žadatele: **Město Bohumín, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1, kterého zastupuje Ing. Petr Bureš, Ph.D., Dvorní č.p. 755/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8**

Popis

- Předmětem projektové dokumentace jsou čtyři přípojky oddílné splaškové kanalizace o jmenovité světlosti potrubí DN200 pro stávající objekty bytových domů č. p. 320; 321 na ul. Štefánikova a č. p. 322; 324 na Tř. Dr. E. Beneše v k. ú. Nový Bohumín. Navržené přípojky oddílné splaškové kanalizace napojí stávající objekty bytových domů na veřejnou kanalizační síť v městě Bohumín. Přípojky oddílné splaškové kanalizace č. 1 - 4 ke stávajícím objektům bytových domů jsou navrženy

z potrubí PVC KGEM hladké SN12 o jmenovité světlosti potrubí DN200 v následujícím rozsahu:

- Přípojka č. 1 pro bytový dům č. p. 324 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 7,0m,
- Přípojka č. 2 pro bytový dům č. p. 322 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 7,0m,
- Přípojka č. 3 pro bytový dům č. p. 321 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 8,5m,
- Přípojka č. 4 pro bytový dům č. p. 320 - DN200 PVC KGEM hladké SN12 dl. 38,0m.
- Projektovou dokumentaci zpracoval a autorizoval Ing. Petr Bureš, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1102375 (leden 2020). Dokumentace obsahuje tyto části: Technická zpráva, Výkresová část, Seznam vlastníků dotčených stavbou, Hydrotechnický výpočet množství a kvality vypouštěných vod.

za dodržení následujících podmínek:

Pro omezení provozu na komunikaci žadatel předloží návrh přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR DI Karviná a požádá Městský úřad Bohumín, odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení pro realizaci předmětné stavby.

Odůvodnění:

Žadatel podal žádost o vydání koordinovaného stanoviska dotčeného orgánu, podle ustanovení §136 odst. 1 písm. a) správního řádu, příslušného podle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotčený orgán výše uvedený záměr posoudil, přičemž sledoval, zda při provádění stavebních prací budou dotčeny jim chráněné zájmy.

Dotčený orgán neprováděl v rámci tohoto řízení samostatné ohledání na místě, jelikož jsou mu dostatečně známy místní poměry a předložená projektová dokumentace poskytovala dostatečný podklad pro vydání závazného stanoviska. Na základě výše uvedených skutečností, uplatňuje dotčený orgán ve stavebním řízení uvedené závazné stanovisko. Uplatněním závazného stanoviska obecního úřadu obce dochází k naplnění podmínek rozvoje a výstavby dopravních staveb ve svěřeném území a sledování ochrany dotčených pozemních komunikací před negativními vlivy, které by se stavbou mohly být spojeny.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor dopravy
BOHUMÍN

Bc. Petr SOBEK
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Městský úřad Bohumín, koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Příloha ke zn. MUBO/05137/2020/STAV/KUK**SDĚLENÍ**

zahrnující informace orgánů samosprávy

na stavbu: „Přípojky splaškové kanalizace pro stávající objekty na ul. Štefánikova č. p. 320; 321 a Tř. Dr. E. Beneše č.p. 322; 324 v k.ú. Nový Bohumín“

na pozemku parc. č. 608/6, 642/1, 642/5, 2531/3 v katastrálním území Nový Bohumín.

Žadatel: Město Bohumín, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1, kterého zastupuje Ing. Petr Bureš, Ph.D., Dvorní č.p. 755/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8

1. Městský úřad Bohumín, odbor správy domů na úseku správa bytového fondu nemá připomínky k uvedené stavbě.

Oprávněná osoba k vydání vyjádření: Stanislav Svrčina, telefon: 596 092259, e-mail: svrcina.stanislav@mubo.cz

2. Městský úřad Bohumín, odbor správy domů na úseku městských tepelných rozvodů nemá připomínky k uvedené stavbě. Upozorňujeme však na skutečnost, že v zájmovém území se nachází podzemní horkovodní vedení CZT Bohumín, které je ve vlastnictví společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. Z tohoto důvodu je nutné požádat o vyjádření k sítím tuto společnost.

Oprávněná osoba k vydání vyjádření: Ondřej Répás, telefon: 596 092232, e-mail: repas.ondrej@mubo.cz

3. Městský úřad Bohumín, majetkový odbor na úseku městských vodovodů a kanalizací nemá připomínky k uvedené stavbě. V zájmové lokalitě se nenachází vodovodní a kanalizační řad v majetku města Bohumína.

Oprávněná osoba k vydání vyjádření: Marcela Hrabalová, telefon: 596 092231, e-mail: hrabalova.marcela@mubo.cz

4. Městský úřad Bohumín, majetkový odbor na úseku prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví města Bohumína nemá připomínky k uvedené stavbě. Stavbou dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví žadatele.

Oprávněná osoba k vydání vyjádření: Jana Holeszová, telefon: 596 092228, e-mail: holeszova.jana@mubo.cz

5. Městský úřad Bohumín, majetkový odbor na úseku věcných břemen nemá připomínky k uvedené stavbě. Stavbou dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví žadatele.

Oprávněná osoba k vydání vyjádření: Ing. Renáta Zálesáková, telefon: 596 092215, e-mail: zalesakova.renata@mubo.cz

6. Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb na úseku správy účelových komunikací a veřejného osvětlení vydává k předložené projektové dokumentaci toto vyjádření.

1. Před samotnou stavbou je nutné požádat nejméně 15 dnů před předpokládaným termínem zahájení stavebních prací zdejší odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín o povolení k užívání komunikací, ve kterém odbor životního prostředí a služeb stanoví podmínky pro užívání komunikace.

2. Před stavbou je nutné vytyčení sítí veřejného osvětlení a souhlas jeho správce, tj. BM servis a.s.,

Krátká 775, 735 81 Bohumín.

3. Po dobu provádění výkopů žadatel zajistí zabezpečení výkopů dle příslušných předpisů.
4. Při konečných úpravách povrchů komunikací je třeba postupovat v souladu s TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Oprávněná osoba k vydání vyjádření: Roman Pak, telefon: 596 092237, e-mail: pak.roman@mubo.cz