

## **Zápis z jednání**

„Zrušení septiku a přepojení na kanalizaci Štefánikova 320, 321 a Tř. Dr. E. Beneše 322 a 324 – II v Bohumíně“

Datum a místo jednání: 17. 1. 2020 v 11,00 hod., MěÚ Bohumín, budova A, odbor rozvoje a investic, kanc. č. A 222.

Účastníci jednání – viz. prezenční listina

---

1. Byl projednán návrh řešení umístění domovních přípojek do ulice Tř. Dr. E. Beneše. Umístění přípojek do zbývajících ulic Čáslavská a ul. Štefánikova by bylo neekonomické a technicky náročné.
2. Přípojky splaškové kanalizace v počtu 4 ks čp. 320, 321, 322 a 324 budou svedeny do jednotné kanalizace ul. Tř. Dr. E. Beneše. (Ze zákona vyplývá, že na 1 čp. spadá jedna domovní přípojka).
3. Stávající septik, který je umístěný ve dvorní části domu bude ponechán pro sběr dešťových vod. V projektové dokumentaci bude v technické zprávě uvedeno, že stávající dešťová vpust' bude částečně opravena, provede se výměna poklopů a osadí se krycí betonová deska.
4. Tyto stavební práce spadají do režimu územního souhlasu a projektant zažádá o vydání koordinovaného stanoviska na MěÚ Bohumín.
5. Jelikož se bude jednat o stavební práce se zásahem do přilehlé komunikace ul. Tř. Dr. E. Beneše, bude tento návrh projektant projednávat s příslušnými vlastníky komunikace. Všechna stanoviska budou součástí dokladové části dokumentace. (Oprava celé šíře komunikace by zvýšila náklady stavby).
6. Stavba bude pojmenována jako „Přípojky splaškové kanalizace pro stávající objekty na ul. Štefánikova č.p. 320, 321 a Tř. Dr. E. Beneše čp. 322, 324 v k. ú. Nový Bohumín.
7. Objednatel s navrhovaným stavem souhlasí.

Zapsala: dne 17/01/2020, Markéta Urgácsová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín