



Ing. Martin Swiątek
Dolní Marklovice 392
735 72 Petrovice u Karviné

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE	NASE ZNACKA	VYRIZUJE / LINKA	MISTO VYDANI / DNE
	1109891015	Stonawski / 800 850 860	Ostrava / 3.8.2020

Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. vydané k PD pro územní rozhodnutí, územní souhlas a stavební povolení

Údaje o stavbě:

Název stavby: **Přechod pro chodce ul. Bezručova, Bohumín, U Partyzána**

Kat. území:	Záblatí u Bohumína	Parc. číslo:	viz PD	Č. map. listu:	Viz.PD
Předložené podklady:			Žádost, PD		

ČEZ Distribuce a.s. **souhlasí s předloženou PD pouze** za předpokladu **dodržení podmínek níže uvedených:**

- Nutno dodržet podmínky pro provádění činností v OP uvedené ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302)
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.3.
- Veškeré výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů NN (vyjma nového připojení VO) v majetku ČEZ Distribuce a.s. budou provedeny bez použití těžké techniky a ve vzdálenosti ne menší než 1m od podpěrného bodu tak, aby nebyla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-Morava

Příloha:

1. **Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti a
Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech elektrických zařízení a technické
infrastruktury (obě vydané zvlášť na základě žádosti o vyjádření k existenci zařízení společnosti
ČEZ Distribuce, a.s.)**