

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 3.11. 2020

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 55067/2020/KA/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 55067/2020/KA/HOK

VYŘIZUJE: Michaela Peterková

TEL.: 596 397 264

E-MAIL: michaela.peterkova@khssova.cz

DATUM: 24.11. 2020

MK plan s.r.o.
Komorní 1617/15
737 01 Český Těšín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost investora, Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, zastoupena starostou Ing. Petrem Víchou, podanou v zastoupení MK plan, Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín, zastoupena Ing. Miroslavem Krauzem, jednatelem společnosti, dne 4.11. 2020 o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Kanalizace a vodovod, ul. Úvozní, Bohumín – Skřečoch – Dolní Lutyně“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení stavby „Kanalizace a vodovod, ul. Úvozní, Bohumín – Skřečoch – Dolní Lutyně“, Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín,

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

1. doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhl. MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“)

Odůvodnění:

Na základě žádosti investora, Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, podané v zastoupení MK plan, Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín, dne 4.11. 2020 o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Kanalizace a vodovod, ul. Úvozní, Bohumín – Skřečůň – Dolní Lutyně“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší umístění a realizaci nového kanalizačního a vodovodního řadu pro stávající a plánovanou výstavbu rodinných domů podél ulice Úvozní ve dvou částech - v k.ú. Skřečůň a v k.ú. Dolní Lutyně. Stavba vodovodního řadu Úvozní na parc. č. 1046 v k.ú. Skřečůň bude provedena z části jako přeložení stávajícího vodovodu v délce 166,20m a dále prodloužením tohoto vodovodu v délce 197,30 m. Navazující stavba vodovodního řadu Luční na pozemku parc.č. 2987 v k.ú. Dolní Lutyně bude provedena z části jako přeložka vodovodu dl. 153,55m a dále jako jeho prodloužení v délce 252,05m za účelem zokruhování mezi větvemi DN80 a DN50 v Dolní Lutyni. Pro stavbu vodovodů je navrženo potrubí profilu HDPE D90 SDR 11. Součástí stavby bude připojení 14 ks. stávajících a 10 ks. nových vodovodních přípojek z HDPE DN25 na nové přeložky vodovodu Úvozní a Luční a na prodloužení vodovodu Úvozní. Na koncových částech vodovodů a v místě propojení vodovodu Úvozní a vodovodu Luční budou osazeny podzemní hydranty, které budou plnit funkci vzdušníků a kalníků.

Po posouzení návrhu stavby splaškové kanalizace pro zástavbu rodinných domů, z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví, dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že v uvedených věcech nejsou dotčeny zájmy jím chráněné, a proto neplní úkoly dotčeného orgánu podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhl. č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhl. č. 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbory budou v souladu s § 4 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č.258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Předložený návrh stavby vodovodního řadu odpovídá, při respektování shora uvedených podmínek, požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

MUDr. Pavla Urbánková, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, vypraveno DS, počet listů 1

1x KHS, odd. HOK, počet listů + příloha (plná moc)