



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Karviná

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 7.3.2019

NAŠE ZN.: 6004/TSÚ/2019-RŘ

VYŘIZUJE: Řepková Renáta

TEL.: 731 403 270

E-MAIL: renata.repkova@ssmsk.cz

DATUM: 3.5.2019

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.

Ing. Ivan Šnapka

Hřbitovní 651/8

735 42 Těrlicko

Chodník ul. Hraniční, Bohumín

- vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení

- vyjádření k projektové dokumentaci odvodnění Š17 - Š18 - výustní objekt

Jedná se o vybudování chodníku podél silnice č. III/4712 na pozemcích 1521/1 a 1525 vše v k.ú. Záblatí u Bohumína, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a Správa silnic MS kraje má na základě zřizovací listiny právo na hospodaření se svěřeným majetkem kraje.

Pro vyjádření nám byla předložena projektová dokumentace pro společné územní a stavení povolení.

Projektová dokumentace chodníku včetně odvodnění a výustního objektu splňuje naše požadavky.

S vydáním společného územního a stavebního povolení souhlasíme pod podmínkou, že budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření pod č. j. 12526/TSÚ/2018/RŘ ze dne 14.5.2019 pro umístění stavby, vyjádření ke kácení stromu pod č.j. 11760/TSÚ/2018/RŘ ze dne 4.5.2018 a podmínky uvedené ve smlouvě o právu provést stavbu č. KI/17/r/2018/RR ze dne 21. 9. 2018.

Toto vyjádření je zároveň souhlasem ke zvláštnímu užívání dle § 25 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

S pozdravem

Ing. Václav Hrachovina
vedoucí střediska

Řepková 3.5.19



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Karviná

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 17.4.2018

NAŠE ZN.: 12526/TSÚ/2018/RŘ

VYŘÍZUJE: Řepková Renáta

TEL.: 595 392 364; mob. 731 403 270

FAX:

E-MAIL: renata.repkova@ssmsk.cz

DATUM: 14.5.2018

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.

Hřbitovní 651/8

735 42 Těrlicko

Chodník ul.Hraniční, Bohumín - vyjádření k záměru umístění stavby

Jedná se o vybudování chodníku pro chodce včetně odvodnění podél silnice č. III/4712, na pozemcích parc. č. 1521/1 a 1525 v k. ú. Záblatí u Bohumína. Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a Správa silnic MS kraje má na základě zřizovací listiny právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje.

Pro vyjádření nám byla předložena projektová dokumentace pro společné povolení stavby z data 01/2018.

Správa silnic MS kraje středisko Karviná souhlasí s umístěním chodníku na předmětných pozemcích za předpokladu, že budou dodrženy tyto podmínky:

- Umístěním chodníku **nesmí** dojít k zúžení vozovky. Podél silniční obruby musí být položena betonová přídlažba, která **musí být umístěna za vnější hranou stávající vodicí čáry**. V místech, kdy tuto podmínku nelze dodržet, je nutno přizpůsobit šířku chodníku.
- Stavbou chodníku nesmí dojít k přerušení odvodnění silnice. Silnice je v současné době odvodněna do silničních příkopů. Odvodnění bude řešeno samostatnou dešťovou kanalizací, do které budou napojeny uliční vpusti. Požadujeme použít typ ROVASCO D 500, rám ocel + beton, mříž 500 x 500 plast. Uliční vpusti musí být umístěny v návaznosti na podélný profil přilehlé komunikace a to vždy v nejnižším bodě, v pohyblivé (nikoliv konstantní) distanční vzdálenosti 35m až 45m.
- Dešťová kanalizace zůstane ve vlastnictví Města Bohumína. Upozorňujeme, že vyústění dešťové kanalizace bude vyvedeno na soukromý pozemek parc. č. 1407/1 k. ú. Záblatí u Bohumína. Z tohoto důvodu pro vydání stavebního povolení je nutno doložit souhlasné vyjádření ke stavbě vlastníka předmětného pozemku.
- Obnova živičného povrchu podél celé stavby chodníku je nezbytná pro zachování roviny hrany chodníku a pro funkci odvodnění - požadujeme výměnu v **rozsahu minimálně 1m o průměrné tloušťce 50 mm**.
- V rámci stavby musí být vykácen okrasný strom – lípa srdčitá, rostoucí na silničním pozemku 1525 k. ú. Záblatí u Bohumína. Souhlas s kácením jsme již dali ve vyjádření pod č.j. 11760/TSÚ/2018-RŘ ze dne 4.5.2018. Rozhodnutí o kácení zajistí investor.

Organizace se sídlem Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.998

IČO: 00095711

e-mail: ssmsk@ssmsk.cz

tel.: 595 135 911

Komerční banka Karviná

DIC: CZ00095711

www.ssmsk.cz

fax.: 596 133 729

č.u.: 86-603210025/7/0100

- V místě u soukromého pozemku parc. č. 1774/1 k. ú. Záblatí u Bohumína je stávající silniční propust pod silnicí, na který bude navazovat stavba chodníku. V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit detail napojení.

Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k odsouhlasení.


Podmínky pro realizaci

- Po dobu realizace stavby investor -- město uzavře s naší organizací smlouvu o výpůjčce silničních pozemků.
- Pokud v rámci stavby bude omezen provoz na silnici č. III/4712, zhotovitel musí uzavřít s naší organizací smlouvu o užití silnice. Poplatek bude stanoven zhotoviteli ve výši dle platné interní směrnice.
- Stavbu nutno zabezpečit tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování silnice. Pokud znečištění způsobí závadu ve sjízdnosti na silnici, zhotovitel musí neprodleně odstranit znečištění v celém rozsahu a komunikaci uvést do původního a sjízdného stavu (§ 28 zákona 13/1997 o pozemních komunikacích). V případě, že bude stavba probíhat v zimním období a bude docházet k znečišťování, komunikace nesmí být čištěna běžným způsobem – kropením z důvodu námrazy vozovky. V případě nedodržení uvedených podmínek, Správa silnic MS kraje středisko Karviná požádá příslušný silniční správní úřad o zastavení stavby z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici č. III/4711.

Podmínky pro majetkové vypořádání

- Pro vydání stavebního povolení musí být uzavřena mezi investorem a SSMSK „Smlouva o právu provést stavbu“.
- Po ukončení stavby na základě geometrického plánu, který zajistí investor, je nutno pozemky pod chodníkem, včetně nepotřebných pozemků za chodníkem, převést do majetku obce. Souhlas s majetkovým vypořádáním pozemků je podmíněn majetkoprávním procesem schválení v orgánech našeho zřizovatele.

S pozdravem



Ing. Václav Hrachovina
vedoucí střediska

Strana 2 z 3