



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

**ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.**  
Hřbitovní 651 / 8  
73542 Těrlicko

Značka: 9773/V016056/2018/TE

Ostrava, dne: 12.6.2018

**Věc: Chodník, ul. Hraniční, Bohumín - pozemek parc. č. 1525, 1521/1, 1521/3, k.ú. Záblatí u Bohumína, parc. č. 1769, 1770, 1771, k.ú. Rychvald**  
*Stanovisko pro územní a stavební řízení*

Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. ke stavebnímu záměru jsme pro výše uvedenou stavbu vydali dne 29.11.2017 pod zn.: 9773/V031052/2017/AUTOMAT. Dále jsme pro výše uvedenou stavbu vydali sdělení dne 2.3.2018 pod zn.: 9773/V004557/2018/TE a dne 29.3.2018 pod zn.: 9773/V006547/2018/TE.

#### **Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší stavbu nového chodníku v délce 762,8 m včetně odvodnění. Chodník je navržen ze zámkové dlažby v celkové konstrukci 390 mm, sjezdy v celkové konstrukci 410 mm.

Chodník a přilehlá silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí, šachtic a drenážního potrubí do dešťové kanalizace PVC DN 250 a DN 300. Celková délka kanalizace je 762,80 m. Srážkové vody ze stávajících i nových zpevněných ploch budou svedeny přes systém uličních vpustí, do nového odvodnění komunikace pomocí dešťové kanalizace a odtud do stávajících přilehlých zemních rigolů.

Chodník včetně drenážního potrubí je částečně umístěn v ochranném pásmu stávajícího vodovodu DN 250 AC, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Umístění chodníku včetně drenážního potrubí nad stávajícím vodovodem DN 250 AC je řešeno Dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2724/D/KA/2018.

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1525, 1521/1, 1521/3, k.ú. Záblatí u Bohumína, parc. č. 1769, 1770, 1771, k.ú. Rychvald **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovody DN 50 PE, DN 100 PVC a DN 250 AC** – viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací **požádat o vytyčení** zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 411 416. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

#### **Podmínky týkající se realizace stavby:**

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen **zabezpečit vytyčení** zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu dešťové kanalizace a drenážního potrubí se zařízením SmVaK Ostrava a.s. **respektovat ochranné pásmo** vodovodního potrubí a umístit stavbu

mimo toto ochranné pásmo s výjimkou části drenážního potrubí, která je řešena dohodou č. 2724/D/KA/2018. **Ochranná pásma** jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**.
- Na základě vytyčení požadujeme revizní kanalizační šachty, uliční vpusti **umístit mimo ochranné pásmo** zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m** od okraje potrubí budou prováděny **ručním výkopem** se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- **Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.**
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň **minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005**.
- Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme **upravit do nivelety konečných úprav terénu**.
- Po dobu výstavby **budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě** (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení **nebudou zřizovány** skládky materiálu, zeminy apod.
- **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s.** Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. **Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (**tel. 800 292 300**).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39  
  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.