

NOVÁ TRIBUNA A PŘÍSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V BOHUMÍNĚ

DOKLADOVÁ ČÁST

Přehled dokladů:

1	Městský úřad Bohumín, odbor stavební Koordinované stanovisko MUBO/07769/2020 ze dne 26. 2. 2020
2	Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná, Závazné stanovisko HSOS-601-2/2020 ze dne 21. 1. 2020
3	Krajská hygienická stanice MSK, se sídlem v Ostravě, pracoviště Karviná Závazné stanovisko KHSMS 348/2020/2019/KA/HOK ze dne 30. 12. 2019
4	BM servis a. s., Bohumín-Nový Bohumín ze dne 28. 10. 2019
5	CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a. s., 755024/19 ze dne 18. 9. 2019
6	ČEZ Distribuce, a. s., 0101177422 ze dne 12. 9. 2019
7	ČEZ Distribuce, a. s., 1109300307 ze dne 22. 6. 2020
8	ČEZ Distribuce, a. s., 1109310779 ze dne 22. 6. 2020
9	ČEZ ICT Services, a. s., 0700104398 ze dne 12. 9. 2020
10	ČEZ Telco Pro Services, a. s., 0200963641 ze dne 12. 9. 2020
11	ČEZ Teplárenská, a. s., 2019/08/1571/RFUB ze dne 12. 9. 2019
12	ČEZ Teplárenská, a. s., Dětmárovice, ze dne 11. 11. 2019
13	GridServices, s. r. o., 5002159048 ze dne 25. 6. 2020
14	SmVaK, a. s., 9773/V015763/2020/DU, ze dne 7. 7. 2020

1 Městský úřad Bohumín, odbor stavební Koordinované stanovisko MUBO/07769/2020 ze dne 26. 2. 2020

Odbor dopravy

Není dotčeným orgánem.

Odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování

Dotčený orgán nemá ke stavbě připomínky.

Státní památková péče

Na pozemcích se nenachází kulturní památka, pozemky nejsou v ochranném pásmu kulturních památek.

Odbor životního prostředí a služeb

Ochrana přírody a krajiny

Chráněné zájmy jsou stavbou dotčeny. Záměrem dojde ke kolizi s 10 stromy. Závazné stanovisko MUBO/06641/2020/04/ŽPS/JA ze dne 18. 2. 2020 uděluje souhlas s pokácením 10 stromů (9 bříz a 1 smrku), stanovisko není povolením ke kácení. Kácení se povoluje na dobu vegetačního klidu, provedení se oznámí příslušnému správnímu orgánu 3 dny předem.

Jako kompenzaci ekologické újmy požaduje příslušný správní orgán novou výsadbu. Jedná se o 10 ks dřevin-habr obecný (*Carpinus betulus*) na pozemku 1502 v k. ú. Nový Bohumín. Požadavky dotčeného orgánu jsou upřesněny v části B Souhrnné technické zprávě, kapitole B.6.b) a v části C, situačním výkrese C.4.

Náhradní výsadba

(Upřesnění požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny)

Výsadba bude provedena v severní hranici současného fotbalového hřiště na pozemku parc. č. 1502 v k. ú. Nový Bohumín v souběhu s ulicí Janáčkovou.

Sazenice budou dodány se zemním balem nebo v kontejneru, dřeviny budou velikosti 10-12 cm obvodu kmínku, výsadby provedeny do jamek hloubených ve velikosti 1,5 násobku průměru zemního balu. V případě nalezení sutě ve výkopu jámy pro dřeviny, musí být provedena výměna zeminy. Při výsadbě budou přihnojeny odpovídajícím množstvím tabletového hnojiva na stromy, s přídavkem hydrogelu (ekologického sorbentu určeného k výsadbám dřevin, který zásadně zmírní dopad nedostatku nebo nadbytku vody na strom). Dřeviny budou fixovány širokými textilními popruhy nebo kokosovými úvazky k 3 proti hnilobě impregnovaným kůlům. Dřeviny budou bezprostředně po výsadbě důkladně zality (min. 50 l na dřevinu). Kolem vysazených stromů budou vytvořeny závlahové mísy o průměru 1 m, které budou namulčovány drcenou borkou o síle vrstvy cca 15 cm, kořenový krček sazené dřeviny nebude přisypán, výška usazení kořenového krčku bude ve stejné výšce s okolním terénem. Termín výsadby je nejpozději do 2 let od provedení kácení dřevin.

Následná péče

Následná péče se ukládá na dobu 5 let. Spočívá v opakované závlivce podle vegetačního období, odplevelení, úpravě, včetně dosypání mulče, dosadbě neujatých a nedostatečně vitálních dřevin, v prvních 3 letech kontrola, oprava kotvení. Součástí odplevelování okolí stromu je tlumení křídlatky (*Reynoutria*) herbicidy v případě jejího výskytu.

Zájmy chráněné zákonem o myslivosti nejsou záměrem dotčeny.

Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy jsou záměrem dotčeny, orgán nemá připomínky.

Ochrana lesa a zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Ochrana vod

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. Stavby areálové kanalizace a areálového rozvodu vody nejsou vodním dílem.

2 Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná, Závazné stanovisko HSOS-601-2/2020 ze dne 21. 1. 2020

Souhlasné závazné stanovisko.

3 Krajská hygienická stanice MSK, se sídlem v Ostravě, pracoviště Karviná Závazné stanovisko KHSMS 348/2020/2019/KA/HOK ze dne 30. 12. 2019

Souhlasné závazné stanovisko

4 BM servis a. s., Bohumín-Nový Bohumín ze dne 28. 10. 2019

Vyjádření k existenci sítí

V zájmovém území se energetická zařízení společnosti nenachází.

5 CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a. s., 755024/19 ze dne 18. 9. 2019

Vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací, nedojde ke střetu.

Souhlas s prováděním v zájmovém území a všeobecné podmínky ochrany sítě. Všeobecné podmínky ochrany sítě budou dodrženy.

6 ČEZ Distribuce, a. s., 0101177422 ze dne 12. 9. 2019

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítí ad. v majetku společnosti. V zájmovém území dojde ke střetu: podzemní síť NN, nadzemní síť NN, nadzemní síť VN. Příložený podmínky ochrany zařízení a činnosti v ochranných pásmech sítě NN a VN. Podmínky ochrany sítě budou dodrženy.

7 ČEZ Distribuce, a. s., 1109300307 ze dne 22. 6. 2020

Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy a to: podzemní kabelové vedení NN, HDS. V příloze podmínky ochrany podzemních vedení NN. Podmínky ochrany budou dodrženy.

8 ČEZ Distribuce, a. s., 1109310779 ze dne 22. 6. 2020

Souhlas s předloženou dokumentací za dodržení podmínek: provádění činnosti v ochranných pásmech, podzemní kabelové vedení NN zůstane nedotčeno, nadzemní vedení není chráněno ochranným pásmem, práce v blízkosti budou prováděny dle ČSN EN 50110-1 ed. 3.

9 ČEZ ICT Services, a. s., 0700104398 ze dne 12. 9. 2020

Sdělení o existenci sítí. Komunikační vedení společnosti se v zájmovém území nenachází.

10 ČEZ Telco Pro Services, a. s., 0200963641 ze dne 12. 9. 2020

Sdělení o existenci sítí. Komunikační vedení společnosti se v zájmovém území nenachází.

11 ČEZ Teplárenská, a. s., 2019/08/1571/RFUB ze dne 12. 9. 2019

Vyjádření k existenci zařízení společnosti. V zájmovém území se nachází zařízení společnosti a dochází ke střetu horkovod/teplovod, datové vedení. Upozornění na nutné upřesnění trasování těchto zařízení, vytýčení ochranných pásem a jejich ochranu, stanovení podmínek činnosti. Podmínky činnosti budou dodrženy.

12 ČEZ Teplárenská, a. s., Dětmárovice, ze dne 11. 11. 2019

Vyjádření ke stávajícím sítím a souhlas s projektovou dokumentací. Upozornění na chybné označení zařízení společnosti v technické zprávě 77.2 a 77.3. Nepřesné údaje v projektové dokumentaci budou opraveny.

13 GridServices, s. r. o., 5002159048 ze dne 25. 6. 2020

Souhlas s povolením stavby a podmínky činnosti v ochranných pásmech. V zájmovém území se nacházejí plynárenská zařízení STL a NTL plynovody a přípojky. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Při stavební činnosti nedojde k poškození plynárenských zařízení. Ke střetu s plynárenskými objekty ani činnosti v ochranném pásmu předmětnou stavbou nedojde.

14 SmVaK, a. s., 9773/V015763/2020/DU, ze dne 7. 7. 2020

Souhlas s povolením stavby a stanovení podmínek souhlasu. Stanovisko upřesňuje podmínky společnosti k zásobování vodou, odkanalizování, ověření stávajícího napojení na vodovod a kanalizaci, stanovisko dále upřesňuje podmínky k umístění a podmínky pro realizaci stavby a to:

Střet s vodohospodářskými zařízeními

Předmětnou stavbou nedojde ke střetu s vodohospodářskými zařízeními.

Zásobování vodou a odvádění odpadních vod

Společnost požaduje ověření stávajícího napojení vodovodních přípojek a upřesnění 2 odběrných míst z důvodu účtování vodného a stočného.

Po kolaudaci stavby je vlastník objektu povinen ihned obnovit „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ (odvod kondenzátu 23 m³/rok, odvod dešťových vod 645 m³/rok)

Úpravy na vnitřních rozvodech budou za stávající vodoměrnou sestavou. Kvalita vypouštěných vod nepřekročí limity stanovené Kanalizačním řádem Města Bohumín. Požadavky společnosti budou dodrženy.

Hydranty

V zájmovém území se nachází hydrant s vydatností 6 l/s na vodovodu DN 100 PVC, v ulici Koperníkově. Hydrant splňuje tlakové a kapacitní parametry dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.

Zpracovala:

15. 7. 2020

Akad. arch. Eva Krčmářová