



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8



Č.j. HSOS-601-2/2020

Karviná 21.01.2020

Vyřizuje: Ing. Barbora Vžentková
Tel.: 950 711 125
E-mail: barbora.vzentkova@hzsmsk.cz

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX00BRSNF

Ing. Libor Vavřínek
28. října 1142/168
709 00 Ostrava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Nová tribuna a přístavba zimního stadionu v Bohumíně
Místo stavby: ul. Janáčkova 12185, Bohumín, parc. č. 1503/3, 1503/2, k. ú. 707031 Nový Bohumín
Stavebník – investor: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569
Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 18.12.2019. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Libor Vavřínek, autorizace Ing. Jiří Veselý, číslo ČKAIT 1101504, datum říjen 2019).

Tribuna bude železobetonová o stejné kapacitě jako původní, je součástí stávajícího požárního úseku sportoviště. Navrhovaná přístavba bude od původního objektu oddělena požárně dělícími konstrukcemi.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Ing. Barbora Vžentková
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení