

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

KB projekt Aqua s.r.o.
Staroveská 129 / 154
72400 Ostrava

Značka: 9773/V015278/2021/TE

Ostrava, dne: 10.5.2021

Věc: Obnova kanalizačního řadu ul. Bezručova - Bohumín-Záblatí - pozemek parc. č. 1519/1, 1519/8, 1519/16, 1501, 744/1, 1502, k. ú. Záblatí u Bohumína
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení
Investor: Město Bohumín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 1.4.2021 pod zn.: 9773/V010812/2021/AUTOMAT. Dále jsme pro výše uvedenou stavbu vydali sdělení dne 30.4.2021 pod zn.: 9773/V011692/2021/TE

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci části stávající kanalizace DN 500 B (stoka alfa E), která je v majetku města Bohumína a SmVaK Ostrava a.s. ji provozuje na základě smlouvy č. 00297569/SONP/KA/K/2010.

Navrhuje se odstranění stávající technicky nevyhovujícího porušeného betonového potrubí. Odstranění se navrhuje vykopáním nevyhovujícího potrubí. V takto uvolněném prostoru se navrhuje položit nové kanalizační potrubí, které bude vedeno ve stejné trase. Výměna kanalizačního potrubí se navrhuje v délce cca 46 m z materiálu PVC-U SN12 o profilu DN 500. Na potrubí kanalizace budou osazeny 2 prefabrikované betonové šachty o průměru DN 1000. Poklady na šachtách budou bez odvětrání.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 Oprava kanalizace
SO 02 Konečné úpravy komunikace

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1519/1, 1519/8, 1519/16, 1501, 744/1, 1502, k. ú. Záblatí u Bohumína **dojde ke střetu** se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s jednotnou kanalizací DN 500 B – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Karviná, tel. č.: 596 317 962. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

S uvedenou stavbou dle předložených podkladů souhlasíme za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu potrubí kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu, doporučujeme, aby investor stavby, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u provozovatele SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz.
- Před zahájením prací investor projedná s uvedeným střediskem kanalizačních sítí postup, koordinaci a kontrolu prací na úpravě vodního díla. Současně předá 1 paré PD úpravy vodního díla, vč. harmonogramu prací pro možnost kontroly.

- V rámci stavby nutno řešit bezporuchové odvádění odpadních vod během stavby, které bude zajištěno na náklady investora. Postup prací v návaznosti na případné provozní výluky v odvádění odpadních vod nutno projednat s uvedeným střediskem kanalizačních sítí.
- Po realizaci úpravy vodního díla bude stávající smlouva o provozování předmětné kanalizace č. 00297569/SONP/KA/K/2010 upravena dodatkem tj. změnou materiálu. **V rámci uzavření dodatku investor tj. město Bohumín jako vlastník předá doklady k provozování předmětné části kanalizace.**
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré kanalizační poklapy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklapy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24



Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.