

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

odbor životního prostředí a služeb

Masarykova 158  
735 81 Bohumín



tel: 596 092 111  
fax: 596 092 100

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 27.5.2009

Město Bohumín  
Masarykova 158  
735 81 Bohumín

v zastoupení  
Ing. Jitkou Ptoškovou  
Družstevní 791  
735 81 Bohumín

Váš dopis zn.: Mubo/Inv/2009/00215/A1  
Ze dne: 11.3.2009  
Naše značka: ŽPS/2009/508/DO/231.2/A/20

Vyřizuje oprávněná  
úřední osoba: Olšarová  
Telefon: 596 092 124  
E-mail: olsarova.dagmar@mubo.cz  
Datum: 20.4.2009

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

žadatelé

Město Bohumín Masarykova 158 Bohumín IČ: 002 97 569  
v zastoupení Ing. Jitkou Ptoškovou Družstevní 791 Bohumín

### vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, § 115 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla

**„Kanalizace Pudlov – lokalita Na Loukách, Bohumín**

**SO 01 Kanalizace gravitační, SO 02 Kanalizace tlaková, SO 03.1 Čerpací stanice – strojní a stavební část, SO 03.3 ČS, elektroinstalace, SO 05 Dešťová kanalizace – úpravy, SO 06 Odvodnění ulice Drátovenské“**

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800  
bohumin.cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-

umístěného na pozemcích parc.č. 759, 774, 775, 776, 777, 779, 783, 788, 789, 831/1, 835/1, 839/1, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853/1, 853/2, 856, 857/1, 861, 862, 863/4, 864/4, 865/5, 873/1, 877, 1416, 1418, 1425/4, 1462/1 v katastrálním území Pudlov.

#### Popis stavby:

##### SO 01 Kanalizace gravitační

Bude provedena z žebrovaného potrubí, materiál polypropylén, profil potrubí DN 250, stoka A v délce 116,1 m, stoka A.1 v délce 44,9 m, stoka B v délce 138,5 m, stoka B.1 v délce 114,0 m, stoka B.1.1 v délce 37,0 m, stoka C v délce 60,0 m, stoka C.1 v délce 31,5 m. Na trase bude umístěno 9 ks revizních betonových prefabrikovaných šachet DN 1000.

##### SO 02 Kanalizace tlaková

Bude proveden z potrubí z vysokohutnostního polyethylenu řady PE 100 SDR 17. Výtlač 1 v celkové délce 498,5 m, výtlač 2 v délce 25,5 m, výtlač 3 v délce 95,0 m, výtlač 4 v délce 48,5 m. V místě křížení vodního toku Bajcůvka se potrubí uloží do ocelové chráničky. Křížení komunikací bude provedeno v chráničkách, pouze křížení V1-Drátovenská překopem.

##### SO 03.1 Čerpací stanice – strojní a stavební část

Čerpací stanice jsou navrženy jako mokré jímky vystrojené ponornými čerpadly, kterými budou odpadní vody přečerpávány tlakovým potrubím do gravitační stoky v ul.M.Jeremenka. Mokré jímky ČS1 a ČS 3 jsou navrženy jako betonové prefabrikované podzemní objekty válcového tvaru o vnitřním průměru 2 m. ČS2 bude zřízena vedle septiku a čerpací stanice u domu č.320. ČS4 u domu č.198 se umístí v prostoru dnešního septiku.

##### SO 03.3 ČS, elektroinstalace

Řešen rozváděč RMS1, motorická instalace, kabelové trasy, montáže, připojení a oživení čidel měření, stavební elektroinstalace, připojení k ochrannému pospojování a uzemnění.

##### SO 05 Dešťová kanalizace – úpravy

Materiál kanalizačních stok – potrubí PVC KG DN 150 – DN 250, stoka 1 v celkové délce 36,5 m, stoka 1.1 v délce 21,5 m, stoka 2 v délce 43,5 m, stoka 3 v délce 44,0 m. Revizní kanalizační šachta D2 betonová prefabrikovaná prům.1000 mm, ostatní navrženy jako plastové DN 400. Kanalizační výusti do vodního toku Bajcůvka budou osazeny zpětnými klapkami.

##### SO 06 Odvodnění ulice Drátovenské

Kanalizační stoka je navržena v souběhu s navrženým tlakovým potrubím splaškové kanalizace. Kanalizace z žebrovaných trub DN 250 v délce 104,0 m, z hladkých trub PVC DN 200 v délce 55,0 m, z hladkých trub PVC DN 150 v délce 32,5 m.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Město Bohumín Masarykova 158 Bohumín IČ: 002 97 569  
v zastoupení Ing.Jitkou Ptoškovou Družstevní 791 Bohumín

#### Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800  
bohumin.cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst.3 zákona č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví tyto **podmínky**:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Dokumentace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny a doplňky smí být provedeny jen s povolením vodoprávního úřadu.
2. Investor oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán v rámci výběrového řízení a před zahájením stavby písemně oznámen Městskému úřadu Bohumín odboru životního prostředí a služeb.
4. Investor oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:  
- cca 1 měsíc po zahájení stavby v době zakládání čerpací stanice ČS2
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2011.
6. Stavebník povede stavební deník, který je na požádání povinen předložit kontrolním orgánům.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodržena příslušná platná ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky č.590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.
9. Investor bude v průběhu výstavby zajišťovat zaměření všech podzemních sítí před záhozem a doplňovat dokumentaci dle skutečného provedení.
10. Při realizaci stavby dojde ke střetu s podzemními telekomunikačními vedeními a zařízeními místní sítě ve správě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oblast Ostrava. Dle podmínek daných ve vyjádření č.j. 91252/08/MOV/M00 ze dne 6.8.2008 budou učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení Veřejné komunikační sítě (dále VKS), zejména:  
- Nad samotnou trasou telefonních vedení nesmí stát žádná stavba včetně zpevněných ploch-parkoviště bez předchozího a vhodného zajištění stávajících tel.vedení.  
- Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.  
- Při činnostech v blízkosti vedení VKS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení telekomunikační sítě (PVKS) a nadzemní telekomunikační sítě (NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005, ČSN 33 21 60 a dále ČSN 33 2000-5-54

*Bankovní spojení:*

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800  
bohumin.cz

IC: 00297569  
e-mail: info@mubo.cz  
web: www.mesto-

- Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnancí Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložená nebo prostorového uspořádání PVKS. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat s pracovníkem POS.

- Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.

- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.

- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800 184 084.

11. Dle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn.1018546785 ze dne 8.8.2008 a zn.1018550242 ze dne 19.8.2008, dojde v místě stavby ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy – nadzemním vedením VN 22 kV, podzemním vedením NN 0,4 kV a nadzemním vedením NN 0,4 kV, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 333301.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800  
bohumin..cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz  
web: www.mesto-

-Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl.č.324/90.Sb.

-Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejm. dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.

-Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací min. 3 pracovní dny předem.

-Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

-Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.

-Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

-Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

-Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

-Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

-Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.

-Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

12. Při realizaci dojde dle vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno reg. oper. správa sítí Karviná č.j. 4946/2006 ze dne 4.1.2007 a zn.888/09/151 ze dne 11.2.2009 k dotčení plynárenského zařízení.

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, je nutné v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit následující podmínky:

- Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 7 pracovních dnů předem
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el. magnetickým hledačem potrubí, případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.

*Bankovní spojení:*

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

bohumin..cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-

- Při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem.
- Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu.
- Případnou změnu stavby nutno projednat písemně s technikem vyjadřování před zahájením prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, opatření plynovodu nebo přípojky chráničkou, případně přeložky vyvolané výše uvedenou stavbou uhradí investor stavby.
- Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN 736006, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
- V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením, požadujeme před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem příslušného mistrovského okrsku zápisem do stavebního deníku.

13. Dle vyjádření společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

zn. 9773/V010784/2008/DR ze dne 6.10.2008 a zn. 9773/V015897/2008/SZ ze dne 14.1.2009, je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození zařízení společnosti:

- Při vlastní stavbě vodního díla požadujeme provádět za přítomnosti budoucího provozovatele technickou kontrolu před zásypem kanalizačního potrubí a výtlačků, přítomnost při zkouškách vodotěsnosti včetně provedení kamerového monitoringu.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005.
- Před záhozem a ke zkoušce vodotěsnosti bude přizván oprávněný zástupce SmVaK Ostrava a.s. Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a zkoušce vodotěsnosti) nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Kanalizace musí být před záhozem zaměřena v souřadnicích JTSK.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou.

14. Před realizací stavby bude oznámeno vodohospodáři ŽDB GROUP a.s. Bohumín zahájení prací. Během výkopových prací provést taková opatření, aby nedošlo k úniku závadných látek do vodního toku. Stávající výusti do vodního toku Bajcůvka budou zachovány pro odvedení dešťových vod.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

bohumin.cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-

15.Dle vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace střediska Karviná zn.4762/TSÚ/06-Bil ze dne 10.1.2007, zn.TSÚ/2008-RŘ ze dne 13.10.2008 a zn. 3911/TSÚ/2009-RŘ ze dne 6.1.2009 bude kolmé napojení na stávající kanalizační řad provedeno protlakem tak, aby nedošlo k překopu silnice. Bude osazena revizní šachtička s únosností pro těžkou dopravu, výkop a zasypání výkopu dle podmínek tohoto vyjádření. Před zahájením stavby nutno se střediskem Karviná sepsat předávací protokol. Stavba musí být zajištěna tak, aby nedocházelo k poškození a znečišťování silnice.

16.Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby o vydání povolení zvláštního užívání silnice pro vlastní realizaci zásahu do silničního pozemku. Žadatel zodpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku zvláštního užívání komunikace. Prostranství a komunikace budou udržovány v čistotě a nesmí docházet k jejich ničení. Pokud dojde k poškození inženýrských sítí, veřejného prostranství a přilehlých staveb, je žadatel povinen okamžitě zajistit nápravu a uvést poškození na vlastní náklady do původního stavu.

17.Stavba musí být upravena tak, aby byla chráněna proti vlivům z trakčního vedení. Budoucí provoz stavby nesmí mít negativní vliv na provozování dráhy a její zařízení.

18.Dle podmínek vyjádření společnosti České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Ostrava nutno zahájení prací oznámit na ČD a.s., SDC Ostrava min. 15 dnů předem. Ke kolaudaci stavby předložit dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou dodavatelem a investorem stavby včetně geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

19.Budou splněny podmínky smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. KI/94/d/2008/RŘ uzavřené mezi investorem stavby a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací střediskem Karviná podepsané dne 15.1.2009 a 23.1.2009.

20.Budou splněny podmínky smlouvy o budoucím uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi investorem stavby a společností ŽDB GROUP a.s. Bohumín podepsané dne 14.12.2008.

21.Budou splněny podmínky smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2009C08/70 a č.dohody za užívání 141N08/70 uzavřené mezi investorem stavby a Pozemkovým fondem České republiky Praha podepsané dne 5.12.2008 a 11.12.2008.

22.Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

### **O d ů v o d n ě n í :**

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb obdržel dne 11.3.2009 žádost investora Město Bohumín se sídlem Masarykova 158 Bohumín v zastoupení Ing.Jitkou Ptoškovou bytem Družstevní 791 Bohumín o stavební povolení k provedení stavby vodního díla.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů

*Bankovní spojení:*  
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800  
bohumín.cz

IC: 00297569  
e-mail: info@mubo.cz  
web: www.mesto-

a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Vlastnictví staveb a pozemků stavební úřad ověřil v evidenci katastru nemovitostí.

Žádost je v souladu s územním rozhodnutím, které bylo pro předmětnou stavbu vydáno stavebním odborem MěÚ Bohumín dne 8.10.2008 pod zn.Výst. 1790/2008/La. Na základě tohoto podání vodoprávní úřad zahájil řízení ve smyslu ustanovení § 115 zákona č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona. Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno všem známým účastníkům řízení a vyvěšeno po stejnou dobu tj. do 15.4.2009 na úřední desce.

Stavebník v souladu s ustanovením § 110 stavebního zákona a vyhlášky č.526/2006 Sb. prokázal, že má právo k výše uvedeným pozemkům, které jej opravňuje zřídit na nich předmětnou stavbu. Toto právo prokázal výše uvedenými smlouvami. Doklady jsou uloženy u vodoprávního úřadu.

Projektová dokumentace byla zpracována projektantem:

Ing.Josef Rehtík - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

V průběhu stavebního řízení byla ve smyslu ustanovení § 112 odst.2 stavebního zákona a § 39 odst.1 správního řádu dána možnost účastníkům řízení se k předmětu stavebního řízení vyjádřit, popř. podat námítky a stanoviska ve lhůtě do 15.4.2009. Uvedeného práva nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Souhlas místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán stavebním odborem MěÚ Bohumín pod zn. Výst. 2259/2008/La dne 21.10.2008.

Podmínky stanovené ve výrokové části vyplývají z vyjádření organizací:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.oblast Ostrava č.j. 91252/08/MOV/M00 ze dne 6.8.2008, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zn.1018546785 ze dne 8.8.2008 a zn.1018550242 ze dne 19.8.2008, RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno reg. oper. správa sítí Karviná č.j. 4946/2006 ze dne 4.1.2007 a zn.888/09/151 ze dne 11.2.2009, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zn. 9773/V010784/2008/DR ze dne 6.10.2008 a zn. 9773/V015897/2008/SZ ze dne 14.1.2009, ŽDB GROUP a.s. Bohumín zn.zSl/2007/Dů ze dne 2.1.2007 a zn.zSl/2008/Dů ze dne 8.12.2008, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace středisko Karviná zn.4762/TSÚ/06-Bil ze dne 10.1.2007, zn.TSÚ/2008-RŘ ze dne 13.10.2008 a zn. 3911/TSÚ/2009-RŘ ze dne 6.1.2009, Městský úřad Bohumín odbor dopravy zn. ODP/2009/01251/SH/SK ze dne 5.března 2009, Drážní úřad Olomouc č.j.20-0013/08-33145-DÚ/St ze dne 16.12.2008, České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Ostrava zn.11152/08-SDC OVA/OTR-Br ze dne 13.8.2008

Návrh byl dále doložen vyjádřením:

Městský úřad Bohumín odbor ŽPaS zn. ŽPS/2008/1596/Ni ze dne 13.září 2008, Městský úřad Bohumín stavební odbor zn. Výst.1780/2007/Ki ze dne 5.9.2008, zn. Výst.1965/2008/Kv ze dne

*Bankovní spojení:*

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800  
bohumin.cz

IC: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-



8.9.2008, Povodí Odry, státní podnik Ostrava zn.17537/923/2/840.05/2009 ze dne 5.1.2009, ČEZnet, a.s.Ostrava zn.08/2517 ze dne 22.8.2008, FCA Moravia s.r.o. Bohumín zn. KT/Pa/Vy 025/08 ze dne 7.8.2008 a ze dne 6.3.2009, ČD-Telematika a.s. Ostrava č.j. 16203/08-INFRA ze dne 5.8.2008, České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Ostrava Správa elektrotechniky a energetiky č.j.10355/08-E222/430 ze dne 5.8.2008, BM servis a.s. Bohumín č.j.1803 ze dne 4.8.2008 České radiokomunikace a.s. Praha zn. ÚTS/P 39152/08 ze dne 10.9.2008, Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc č.j.1824/2008-1383 –ÚP-OL ze dne 7.srpna 2008

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal další důvody, které by bránily vydání stavebního povolení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### Údaje o vodoprávní evidenci:

##### Údaje o právnické osobě:

Obchodní název nebo firma:

Město Bohumín

Sídlo:

Masarykova 158 Bohumín 735 81

IČ:

002 97 569

OKEČ:

-

Telefon:

596 092 111

##### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:

Kanalizace Pudlov - lokalita Na Loukách, Bohumín  
SO 01 Kanalizace gravitační, SO 02 Kanalizace tlaková, SO 03.1 Čerpací stanice - strojní a stavební část, SO 03.3 ČS, elektroinstalace, SO 05 Dešťová kanalizace – úpravy, SO 06 Odvodnění ulice Drátovenské

Identifikátor kraje:

CZ 081

Název kraje:

Moravskoslezský

Identifikátor obce:

599051

Název obce:

Bohumín

Identifikátor kat.území:

736716

Název kat.území:

Pudlov

Rybí přechod:

ne

Parcelní čísla dle evidence KN:

759, 774, 775, 776, 777, 779, 783, 788, 789, 831/1, 835/1, 839/1, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853/1, 853/2, 856, 857/1, 861, 862, 863/4, 864/4, 865/5, 873/1, 877, 1416, 1418, 1425/4, 1462/1

Identifikátor vodního toku:

-

Název vodního toku:

-

Hydrologické pořadí:

2-03-02-012

Hydrogeologický rajón:

153

Říční km vodního toku:

-

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

bohumin..cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-

Přímé určení polohy SO 01- stoka A (konec stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 040	Y = 465 709
Přímé určení polohy SO 01 (začátek stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 004	Y = 465 783
Přímé určení polohy SO 01- stoka B (konec stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 094 967	Y = 465 726
Přímé určení polohy SO 01 (začátek stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 094 730	Y = 465 707
Přímé určení polohy SO 01- stoka C (konec stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 000	Y = 465 586
Přímé určení polohy SO 01 (začátek stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 094 951	Y = 465 574
Přímé určení polohy SO 02 – výtlač 1 (konec stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 193	Y = 465 577
Přímé určení polohy SO 02 (začátek stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 094 841	Y = 465 709
Přímé určení polohy SO 02 – výtlač 2 (konec stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 044	Y = 465 699
Přímé určení polohy SO 02 (začátek stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 060	Y = 465 712
Přímé určení polohy SO 02 – výtlač 3 (konec stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 075	Y = 465 578
Přímé určení polohy SO 02 (začátek stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 094 999	Y = 465 585
Přímé určení polohy SO 02 – výtlač 4 (konec stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 137	Y = 465 632
Přímé určení polohy SO 02 (začátek stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 134	Y = 465 596
Přímé určení polohy SO 05 (konec stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 037	Y = 465 721
Přímé určení polohy SO 02 (začátek stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 000	Y = 465 804
Přímé určení polohy SO 06 (konec stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 061	Y = 465 638
Přímé určení polohy SO 02 (začátek stavby) - (souřadnice X, Y):	X = 1 095 020	Y = 465 565

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800  
bohumin.cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-

Kategorie z hlediska TBD:  
Manipulační řád:

nepodléhá TBD  
ne

Výškopisné údaje (m.n. m.):

-

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému

SO 01 Kanalizace gravitační  
SO 03.1 Čerpací stanice – strojní a stavební část

Povolované vodní dílo:

441 stoková síť

Kanalizační soustava:

01 kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy:

02 oddílná

Druh stokové sítě:

02 gravitační s přečerpáváním ve stokové síti

Celková délka stok (m)

542,0

Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)

250

Největší jmenovitá světlost stoky (mm)

250

Počet povolovaných odlehčovacích komor

0

Počet povolovaných čerpacích stanic

4

Druh stanice

01 čerpací

Název kanalizačního systému

SO 02 Kanalizace tlaková

Povolované vodní dílo:

441 stoková síť

Kanalizační soustava:

01 kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy:

02 oddílná

Druh stokové sítě:

03 tlaková

Celková délka stok (m)

667,5

Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)

100

Největší jmenovitá světlost stoky (mm)

100

Počet povolovaných odlehčovacích komor

0

Počet povolovaných čerpacích stanic

0

Název kanalizačního systému

SO 05 Dešťová kanalizace - úpravy

Povolované vodní dílo:

441 stoková síť

Kanalizační soustava:

01 kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy:

03 pouze dešťová

Druh stokové sítě:

01 gravitační

Celková délka stok (m)

145,5

Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)

150

Největší jmenovitá světlost stoky (mm)

250

Počet povolovaných odlehčovacích komor

0

Počet povolovaných čerpacích stanic

0

Název kanalizačního systému

SO 06 Odvodnění ulice Drátovenské

Povolované vodní dílo:

441 stoková síť

Kanalizační soustava:

01 kanalizace pro veřejnou potřebu

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

bohumin.cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-

Charakter kanalizační soustavy:	03 pouze dešťová
Druh stokové sítě:	01 gravitační
Celková délka stok (m)	191,5
Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)	150
Největší jmenovitá světlost stoky (mm)	250
Počet povolovaných odlehčovacích komor	0
Počet povolovaných čerpacích stanic	0
Zpracování provozního řádu uloženo:	ne
Zkušební provoz:	ne

### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí podle § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Bohumín.

Podle § 82 odst.1 správního řádu odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné a podle odst. 2 téhož ustanovení zákona musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst.2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení ve smyslu ustanovení § 115 odst.4 stavebního zákona pozbývá platnost, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.



*Pavel Klimovič*  
Ing. Pavel Klimovič  
vedoucí odboru životního prostředí  
a služeb

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800  
bohumin..cz

IČ: 00297569  
e-mail: info@mubo.cz  
web: www.mesto-

9. Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a Praha 3, Žižkov 130 00

adresa pro doručování:

Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště v Ostravě Havlíčkovy nábřeží 38  
Ostrava 2 702 00

10. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty Ostrava  
Muglinovská 1038 Ostrava 702 00

11. BM servis a.s. Krátká 775 Bohumín 735 81

12. Město Bohumín

dotčené orgány

13. Městský úřad Bohumín - stavební odbor

14. Městský úřad Bohumín - odbor dopravy

15. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova 1 Olomouc 772 58

na vědomí

Povodí Odry, státní podnik Varenská 49 Ostrava 701 26

*Bankovní spojení:*

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

bohumin.cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

odbor životního prostředí a služeb

Masarykova 158  
735 81 Bohumín



Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 11. 7. 2011

tel: 596 092 111  
fax: 596 092 100

Město Bohumín  
Masarykova 158  
735 81 Bohumín

v zastoupení  
Ing. Jitkou Ptoškovou  
Družstevní 791  
735 81 Bohumín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spisová značka:

Číslo jednací:

Vyřizuje oprávněná

úřední osoba:

Telefon:

E-mail:

Datum:

26.5.2011

MUBO/26896/2011/ŽPS/DO/231.2/A/20

MUBO/29847/2011/ŽPS/DO/231.2/A/20

Olšarová

596 092 124

olsarova.dagmar@mubo.cz

23.6.2011

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

žadatelé

Město Bohumín Masarykova 158 Bohumín 735 81 IČ: 002 97 569

v zastoupení Ing. Jitkou Ptoškovou Družstevní 791 Bohumín 735 81

## prodlužuje

ve smyslu § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení k provedení stavby vodního díla

„Kanalizace Pudlov – lokalita Na Loukách, Bohumín  
SO 01 Kanalizace gravitační, SO 02 Kanalizace tlaková, SO 03.1 Čerpací stanice –  
strojní a stavební část, SO 03.3 ČS, elektroinstalace, SO 05 Dešťová kanalizace – úpravy,  
SO 06 Odvodnění ulice Drátovenské“

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

bohumin.cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-

na pozemcích parc. č. č. 759, 774, 775, 776, 777, 779, 783, 788, 789, 831/1, 835/1, 839/1, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853/1, 853/2, 856, 857/1, 861, 862, 863/4, 864/4, 865/5, 873/1, 877, 1416, 1418, 1425/4, 1462/1 v katastrálním území Pudlov, které vydal Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb dne 20.4.2009 pod zn. ŽPS/2009/508/DO/231.2/A/20.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Město Bohumín Masarykova 158 Bohumín 735 81 IČ: 002 97 569  
v zastoupení Ing.Jitkou Ptoškovou Družstevní 791 Bohumín

### **O d ů v o d n ě n í :**

Na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení k provedení stavby vodního díla, kterou dne 26.5.2011 podal investor Město Bohumín se sídlem Masarykova 158 Bohumín v zastoupení Ing.Jitkou Ptoškovou bytem Družstevní 791 Bohumín.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- neobdržení dotace na tuto stavbu.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, zdejší vodoprávní úřad žádosti vyhověl.

Na základě tohoto podání vodoprávní úřad zahájil řízení ve smyslu ustanovení § 115 zákona č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona. Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno všem známým účastníkům řízení.

V průběhu řízení byla ve smyslu ustanovení § 112 odst.2 stavebního zákona a § 39 odst.1 správního řádu dána možnost účastníkům řízení se k předmětu stavebního řízení vyjádřit, popř. podat námítky a stanoviska ve lhůtě do 22.6.2011. Uvedeného práva nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal další důvody, které by bránily prodloužení platnosti stavebního povolení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 28.října 169 Ostrava 709 45
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 Praha 4 140 22
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 Děčín 405 02
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno 657 02
- ŽDB GROUP a.s. Bezručova 300 Bohumín 735 93

*Bankovní spojení:*

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

bohumin.cz

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Úprkova ul.1 Ostrava 702 23
- Město Bohumín – majetkový odbor
- Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a Praha 3, Žižkov 130 00
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa dopravní cesty Ostrava Muglinovská 1038 Ostrava 702 00
- BM servis a.s. Krátká 775 Bohumín 735 81

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí podle § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Bohumín.

Podle § 82 odst.1 správního řádu odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné a podle odst. 2 téhož ustanovení zákona musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst.2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.



*Mikulaš*  
Ing. Věra Niklová  
vedoucí odboru životního prostředí  
a služeb

### **Toto rozhodnutí obdrží (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou):**

dle ust. § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
1. Město Bohumín Masarykova 158 Bohumín 735 81  
v zastoupení Ing.Jitkou Ptoškovou Družstevní 791 Bohumín 735 81

*Bankovní spojení:*  
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800  
bohumín.cz

IČ: 00297569  
e-mail: info@mubo.cz  
web: www.mesto-