




- S1**
- PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA NAPŘ. SATJAM RAPID 510 DEEL, ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ TL. 0,6MM HORNÍ VRSTVA Z POLYEST. NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) SE ZAŠTŘIHÝ A BEZ PROLSÍŮ
- LATĚ 60/40 A 240MM ( V ROZTĚČÍCH DLE DRUHU POUŽITÉ KRYTINY )
- KONTROLA LATĚ 60/50 ( FUNKČNÍ VĚTRÁNÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)
- DIFUZNÍ FOLIE -NAPŘ. SATJAMFOL ( KONTAKTNÍ S MOŽNOSTÍ PŘÍMEMO STYKU S BEDNĚNÍM)
- CELODLOŽNÉ BEDNĚNÍ TL. 24MM NA STÁVAJÍCÍ KROKVE - VYMĚNA V NARUŠENÝCH MÍSTECH
- NAPARĚNÉ PRVKY BEDNĚNÍ A PRVKY KROVU (VAZNIKU) VYMĚNIT A PROVĚST KOMPLETNÍ NÁSTŘIK KROVU A ZAKLADU FUNKCIONÍM PŘÍPRAVKEM NAPŘ. BOCHEMIT APD).
- PŘEDPOKLAD VYMĚNA PRVKŮ KROVU (VAZNIKU) Z 60%...VČETNĚ POSLEDNÍ SPOJŮ VRUTY, SVORNIKY
- SNĚHOVÉ ZACHYTACE TRUBKOVÉ NAPŘ. SATJAM RAPID TRUBKOVÉ POUVRCHEM MIN. 50 MIKRO METRŮ ,
- SYSTEMOVÉ ŘEŠENÍ DLE POUŽITÉ STŘEŠNÍ KRYTINY , POUVRCH OPRAVA VIZ S1
- DODAVKA ZACHYTAČŮ VČETNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY , ROZTĚČE PŘÍCHOVÝNÝCH KONZOL
- MUSÍ DODPOVÍDAT TP DODANÉHO STŘEŠNÍHO SYSTÉMU
- SZ**


## LEGENDA

- (g)** PO ODKRYTÍ STŘECHY BUDE ŘEŠENO DOBOURÁNÍ A NOVÉ VYZDĚNÍ ČÁSTI NARUŠENÝCH KOMINOVÝCH TĚLES NAD STŘECHOU – PŘEPOKLAD NOVÝ VYZDĚNÍ Z 100%, BUDE ŘEŠENA NOVÁ OMÍTKA A NÁTĚR VČETNĚ NOVÝCH BETONOVÝCH KRYVICH DESEK – CELKEM 5KS KOMINOVÝCH TĚLES
- (i)** – PRŮVĚTRNÍKY 150/150MM – DEMONTÁŽ , ZAZDĚNÍ OTVORU –2KS
- (I)** – NARUŠENÝ TERACOVÝ STUPĚŇ PŘED VSTUPNÍMI DVEŘEMI DO OBJEKTU VYBOURAT – NOVÉ STUPĚŇ VYBETONOVAT+AP+LEPIČÍ TMEL+ OBKLAD MEZAVÝZDORNOU, PROTUKLUZNOU V MÍSTĚ OSTĚJNÍ PASEK V.100MM, ROZMĚR STUPNĚ cca 70x300x1500mm– nutno zoměřit
- (k)** – DEMONTÁŽ +POSUN MŘÍŽKY MOB. KLIMATIZACE DO FASÁDY , STÁVAJ. VZDUCHOVOD PRODOLŽIT VZDUCHOVODEM Z POZINK. PLECHU O STEJNÉM ROZMĚRU, S OSAZENÍM NOVÉ MŘÍŽKY CCA 150/150 O STEJNÉM ROZMĚRU DO ZATEPLENÍ
- ZI-** ZVONKOVÉ TABLO STÁVAJÍCÍ CD 2502 , NAPOLNĚNÉ NA SYSTÉM DOMÁCÍCH TELEFONŮ–7 BYTŮ POSUNOUT NA ÚLČ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ, NAPOLNIT NA EL. ZÁMEK DVEŘÍ **(ALI)**
- (m)** – ODREZENÍ A NÁTĚR REVIZNÍCH ROZVODNÉ SKŘINKY KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM UPRAVIT TAK, ABY BYLO MOŽNO OTEVÍRAT DVAŘKA 90 ST.
- (n)** – ODREZENÍ A NÁTĚR REVIZNÍCH DVĚŘEK HUP VČ. LOGA HUP KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM UPRAVIT TAK, ABY BYLO MOŽNO OTEVÍRAT DVAŘKA 90 ST.

-  **b)** KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 160MM –FASADNÍ POLYSTYRÉN EPS 70F ETICS SE SILIKONSILIKÁTOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU SE ZVYŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI RASAM A ZAŠPÍNĚNÍ S VELIKOSTÍ ZRNA 2MM.

 **c)** – xps –SOKLOVÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 100MM S POUČHOVOU ÚPRAVOU HRUBOZRNNÉ OMÍTKOVY např. ZATEPLIT MIN 500MM POD TERÉN – VĚ SKLADBĚ – VÍZ VZOROVÝ ŘEZ SOKLEM

 **d)** KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- XPS- TL. 160MM – EXTRUDOVANÝ NENASAKAVÝ POLYSTYRÉN V OSTRÍKOVÉ ZÓNĚ NAPŘ. NAD DLAŽBOU BALKÓNŮ (400 MM NAD DLAŽBU, PŘESAH 150MM NA STRANU) – 0,9M<sup>2</sup> NA JEDEN BALKON x2 =1,8M<sup>2</sup> ETICS SE SILIKONSILIKÁTOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU SE ZVYŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI RASAM A ZAŠPÍNĚNÍ S VELIKOSTÍ ZRNA 2MM.

 **e)** –BŘÍZOLTOVÁ OMÍTKA+ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MW TL. 160MM –MINERÁLNÍ VLNÁ S DVOUTYRSTVOU CHARAKTERISTIKOU (ETICS SE SILIKONSILIKÁTOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU SE ZVYŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI RASAM A ZAŠPÍNĚNÍ S VELIKOSTÍ ZRNA 2MM.)

**POZN. 1**  
VODODROVNÉ PLOCHY ZESPODU –KONT. SYSTÉM – MIN. VLNÁ TL. 30MM  
BALKON. DESKA ZE SPODNÍ STRANY 40MM

<b>Zodp. projektant</b> ING. VLASTA SLIVOVÁ	<b>Vypracoval</b> ING. VLASTA SLIVOVÁ	<b>ING. VLASTA SLIVOVÁ</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893 NADRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
<b>Investor</b> Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín	<b>Datum</b>	10/2021
<b>Stavba</b> Kdt.ú. Nový Bohumín, ul.Steňánkova 957, p.č. 376/2	<b>Formát</b>	A4
<b>Objekt</b> STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – –UL. ŠTEFÁNKOVA Č. P. 957 V BOHUMÍNĚ	<b>Stupeň</b>	DSP
<b>POHLED</b> JIHOVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV	<b>Zakázka</b>	2021/237
	<b>Měřítka</b>	Číslo výkresu 1:75 237 – D-17