



Rozvodná soustava: 3NPE 50Hz,400V/TN-S
Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle STN 33 2000-4-41ed3 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací
ochrana krytý nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

proudovým chráničem dle přílohy NM4

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41.ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené: odpovídající prostorům normálním



Vypracoval	Ing. M. KOTAS	
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín	Mikroprojekt Ing. Michael KOTAS TESLOVA 2B OSTRAVA IČO:14567105 tel:737417019
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU - -UL. ŠTEFÁNIKOVA Č. P. 957 V BOHUMÍNĚ	Zakázka 06921
Objekt	Katá. Nový Bohumín, ul.Štefánikova 957, p.č. 376/2	Stupeň DPS
Název	D.1.4. ELEKTRONSTALACE A OCHRANA PROTI BLESKU	Datum IX.2021
		Měřítko 1:100
		f. A4
		Seznam D.1.4.
Obsah	PŮDORYS 1.NP	Archivní číslo D.1.4.-03