


## ROZVÁDĚČ HR1-DO

Příklad rozmístění přístrojů

- 1X 600X2000X605
- 2X 1000X2000X605

Rozvodná soustava : 3PEN~50Hz 400V/TN-C  
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje  
Krytí : IP 40/20  
Přívody vývody : ZDOLA

ZODP. PROJEKTANT: <b>BARBORA KYŠKOVÁ</b>	PODPIS		Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL: <b>ING. MICHAEL KOTAS</b>			
INVESTOR: <b>MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN</b>			
p7ZÓXÁŠOÖK BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE - PŘÍSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU, VČ. PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVIŠ TĚ DOČASNÉ NAPOJENÍ NOVÉ ROZVODNY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODNU	7ÚVK <b>TPS</b>	ØÚŮT 7VKA3	
	DATUM: <b>02/2022</b>	UWVVO KDPS	
	T ÚVUÚVVOČOVY SLEZSKA 207, 735 81 BOHUMÍN K.Ú. STARÝ BOHUMÍN, PARC. Č. 1117/1, 470, 476/12, 476/1, 468, 469/4, 460, 477/1, 467		
UOÜÖPÁK SÜÖÜVK  <b>ROZVADĚČ HR1-DO</b>	UVOČOVÖP ÁJÖRÖSVK	ÜŠÜÄ SÜÖÜVK  <b>D.1.4-04</b>	
	T VSUK		