

Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN—C  
Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN—S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle STN 33 2000—4—41ed3 a dalších


Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:  
ochrana izolací  
ochrana kryty nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
proudovým chráničem dle přílohy NM4

Prostor dle ČSN 33 2000—4—41ed.3: normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000—4—41.ed.3 z hlediska ČSN 33 2000—5—51ed.3:  
neoznačené: odpovídající prostorům normálním

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		PODPIS		Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS				
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN				
P7Z0XÁČS00K BOHUMINSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE - PŘÍSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU, VČ. PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVITĚ DOČASNÉ NAPOJENÍ NOVÉ ROZVODNY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODNU			7ÚVK TPS	ØJÜT 7VK <b>A3</b>
			DATUM: 02/2022	ÚVWJÜ KDPS
			T ÚVUÁVČK0YK SLEZSKA 207, 735 81 BOHUMÍN K.Ú. STARÝ BOHUMÍN, PARC. Č. 1117/1, 470, 476/12, 476/1, 468, 469/4, 460, 477/1, 467	
U0ÜPÁK SÜ0ÜWK			ÚVČK00P ÅJ0R0SVK	<div>ÜŠUÁK SÜ0ÜWK</div> <div>D.1.4-06</div>
PŮDORYS 1.NP			T VSUK 1:50	