VE VOLNÉM TERÉNU KABELY POVEDOU V OHEBNÝCH TRUBKÁCH

10XAYKY4X240+2XCYKY5X2.5
V ZEMI

10XAYKY4X240+2XCYKYX2.5 PŘES CESTU
CHRÁNIČKY BUDOU OBETONOVÁNY

10XAYKY4X240 +2XCYKY5X2.5 PŘES CESTU
CHRÁNIČKY BUDOU OBETONOVÁNY

KABELY NAPOJIT DO ROZVADĚČE RN
V NOVÉ TRAFOSTANICI

RN

HR1

±0,000 = 198,75

NOVÁ ROZVODNA

8XAYKY4X240+CYKY5X2.5
V ZEMI

PŮVODNÍ ROZVODNA
BUDE ZRUŠENA

PŮVODNÍ KABELY OD JEDNOTLIVÝCH PAVILÓNŮ SE BUDOU ODPOJOVAT
A POMOCÍ SPOJEK SE KABELY PRODLOUŽÍ A NAPOJÍ NA NOVÝ ROZVÁDĚČ HR1
POČET PŘEPOJOVANÝCH KABELŮ A JEJICH PRŮŘEZY JSOU NA VÝKRESE 03,04

2XAYKY4X240+CYKY5X2.5 PRO BUDOUCÍ LDN
BUDOU S REZERVOU PRO NAPOJENÍ
ULOŽENY V ZEMI A MÍSTO OZNAČENO
PŘÍPADNĚ NECHAT NA POVRCHU
A CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ

A
A
B
B

DN 300 B

EDN

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZODP. PROJEKTANT: | BARBORA KYŠKOVÁ | PODPIS | Atris Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava |
| VYPRACOVAL: | ING. MICHAEL KOTAS | | |
| INVESTOR: | MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN | | |
| NÁZEV AKCE: | BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE - PŘÍSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU, VČ. PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVITĚ<br>SO 03 PŘELOŽKA ROZVADĚČE NN | ČÁST: TPS | FORMÁT: A2 |
| | | DATUM: 09/2021 | STUPEŇ: DPS |
| | | MÍSTO STAVBY: | SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN<br>K.Ú. STARÝ BOHUMÍN, PARC. Č.<br>1117/1, 470, 476/12, 476/1, 468, 469/4, 460, 477/1, 467 |
| OBSAH VÝKRESU: | SITUACE NAPOJENÍ | STAVEBNÍ OBJEKT: | SO 05 |
| | | MĚŘÍTKO: | 1:300 |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: | D.1.4-02 |