

Označování el.přístrojů a spotřebičů

počet _____ 2xEL 4–12a

druh dle tabulky _____

typ dle tabulky _____

obvod rozváděče _____

část obvodu samostatně ovládaná _____

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ			
Dznač.	Druh	Typové údaje	Poznámka
EL2	vypínač	01, 10A/230V	ks
EL1	domovní dvojzásuvka	16A/230V	
EL1	vypínač	3558 –A07340	
EL1	přímotopný konvektor	2000W/230V	
EL1	LED svítidlo	STROPNÍ IP 54	
EL2	LED svítidlo	NÁSTĚNNÉ IP54	


Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN–C
Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle STN 33 2000–4–41ed3 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací
ochrana kryty nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy NM4

Prostor dle ČSN 33 2000–4–41ed.3: normální
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–4–41.ed.3 z hlediska ČSN 33 2000–5–51ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorům normálním

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS			
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN			
NÁZEV AKCE: BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE - PŘÍSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU, VČ. PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVITĚ SO 03 PŘELOŽKA ROZVADĚČE NN		PODPIS	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP		ČÁST: TPS	FORMÁT: A3
		DATUM: 09/2021	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN K.U. STARÝ BOHUMÍN, PARC. Č. 1117/1, 470, 476/12, 476/1, 468, 469/4, 460, 477/1, 467	
		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03	
MĚŘITKO: 1:50		ČÍSLO VÝKRESU: <div>D.1.4-06</div>	