

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3 AC 50 Hz, 22 kV / IT
3 N/PE AC 50 Hz, 400V / TN-C-S

ENERGOBLOK JE SESTAVEN ZE ČTYŘ BETONOVÝCH POCHOZÍCH BUNĚK NAPŘ. TYP UF3084

VĚTRÁNÍ STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORU

▶ - PŘÍVOD VZDUCHU PŘES ŽALUZIE VE DVEŘÍCH
- ODVOD VZDUCHU PŘES VĚTRACÍ KOPULE VE STŘEŠE NAD TRANSFORMÁTORY A ODVODNÍ VENTILÁTOR UMÍSTĚNÝ VE STĚNĚ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1 - TRAFOKOMORA T1
2 - TRAFOKOMORA T2
3 - ROZVODNA NN
4 - ROZVODNA VN
5 - NOUZOVÝ ZDROJ

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01 ENERGOBLOK
SO 02 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN
PS 01 TRANSFORMAČNÍ STANICE
PS 02 NOUZOVÝ ZDROJ

PROJEKTA NOVA s.r.o.

Projektant: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava
Vypracoval: ING. Jan ŠNAPKA
Odpovědný projektant: ING. Aleš ŠNAPKA, tel. 603 552 795, asnapka@projektanova.cz

Projektový stupeň: DPS
Č.zakázky: 263
Datum: 11 / 2021
Soubor: 263
Počet f. A4: 4
Č.pare:
Kótováno v: mm
Datum opravy:

Název stavby: **Energoblok nemocnice Bohumín**
Investor: **město Bohumín**, Masarykova 158, Bohumín
Číslo stavby:
SO, PS: **PS 01 Transformační stanice**
Název výkresu: **TECHNOLOGICKÁ DISPOZICE**
Měřítko: 1 : 50

Fáze	Část	Č.výkresu	Revize
	D.2.1	2	-