

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3 AC 50 Hz, 22 kV / IT
3 N/PE AC 50 Hz, 400V / TN-C-S

ENERGOBLOK JE SESTAVEN ZE ČTYŘ BETONOVÝCH POCHOZÍCH BUNĚK NAPŘ. TYP UF3084

VĚTRÁNÍ STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORU

▶ - PŘÍVOD VZDUCHU PŘES ŽALUZIE VE DVEŘÍCH
- ODVOD VZDUCHU PŘES VĚTRACÍ KOPULE
VE STŘEŠE NAD TRANSFORMÁTORY A ODVODNÍ
VENTILÁTOR UMÍSTĚNÝ VE STĚNĚ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1 - TRAFOKOMORA T1
2 - TRAFOKOMORA T2
3 - ROZVODNA NN
4 - ROZVODNA VN
5 - NOUZOVÝ ZDROJ

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01 ENERGOBLOK
SO 02 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN
PS 01 TRANSFORMAČNÍ STANICE
PS 02 NOUZOVÝ ZDROJ

PROJEKTA NOVA s.r.o.	Projektant: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava	Vypracoval: ING. Jan ŠNAPKA	Odpovědný projektant: ING. Aleš ŠNAPKA, tel. 603 552 795, asnapka@projektanova.cz

Projektový stupeň: DPS		Č.zakázky: 263	
Název stavby: **Energoblok nemocnice Bohumín**		Datum: 6 / 2021	Soubor: 263
Investor: **město Bohumín**, Masarykova 158, Bohumín	Číslo stavby:	Počet f. A4: 4	Č.pare:
SO, PS: **SO 01 ENERGOBLOK**		Kótováno v: mm	
		Datum opravy:	
Název výkresu: **TECHNOLOGICKÁ DISPOZICE**	Měřítko: 1 : 50	Fáze: D.1.1	Část: 5	Č.výkresu: -	Revize: