



PROJEKTA NOVA s. r. o.  
Bieblova 2922/3  
702 00 OSTRAVA  
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1117944399

41217944399

Miloslav Gelnar/ 800 850 860

Ostrava / 17.08.2021

### Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážení obchodní partneři,

po prostudování Vaší projektové dokumentace pro provedení stavby „**Energoblok nemocnice Bohumín**“ jsme zaujali následující stanovisko.

V rámci předloženého projektu dojde k navýšení rezervovanému příkonu z 360kW na 700kW v místě spotřeby 2842898, odběratelské trafostanici TS KA\_9045 (dále jen TS) dle technických podmínek připojení č. 4121795976.

Žadatel si vybuduje novou kioskovou TS, která nahradí stávající vestavěnou TS.

Pro přístup k obchodnímu měření budou dveře TS opatřeny zámkovým systémem ABLOY s příslušnou pozicí nebo na TS bude umístěná skříňka s klíčem.

Na základě podané žádosti č. 8120081100 a uzavřené SoBS o přeložku distribučního zařízení bude stávající venkovní přípojka VN 22kV AIfE 70 včetně úsekového odpojovače US\_KA\_9045 v majetku PDS pro TS KA\_9045 demontováno a nový úsekový odpojovač v rámci přeložky bude osazen na novém podpěrném bodě. Na novém podpěrném bodě pod úsekovým odpínačem v majetku ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen ČEZd) si Žadatel osadí konstrukci pro uchycení omezovačů přepětí a svod kabelové přípojky VN 22 kV, která bude ukončena v nové TS Žadatele.

Je nutné respektovat ochranná pásma energetických zařízení, jak stávajících, tak nových v souladu s §46 zák. č.458/2000 Sb. v platném znění včetně omezení vyplývajících z jejich existence (zákaz umísťovat zařízení stavby či konstrukce, provádět zemní práce bez souhlasu jejich vlastníka, vysazovat porosty a přejíždět podzemní vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t apod.).

### Při zpracování projektové dokumentace je nutná koordinace projektantů žadatele a ČEZd.

Za realizovatelnost projektu, dodržení všech platných předpisů a norem či podmínek stanovených ve vyjádření ČEZd zodpovídá příslušný odpovědný projektant a při realizaci stavby investor, resp. zhotovitel.

Před připojením k distribuční soustavě nutno doložit:

- Výchozí revizní zpráva el. zařízení včetně atestu transformátoru;
- Místní provozní předpisy odsouhlasené ČEZd – oddělení Příprava východ;

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 |  
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00


- c. Dokumentace skutečného provedení potvrzenou zhotovitelem stavby;
- d. Protokoly měřících transformátů proudu a napětí;
- e. Geodetické zaměření přípojky VN 22 kV a TS v prostorových souřadnicích v digitální formě pro digitalizaci provozních map ČEZd.

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro **vydání společného povolení** při respektování již vydaných vyjádření ČEZd.

Platnost vyjádření je do 16.08.2022. V případě žádosti o jeho prodloužení nutno požádat o nové vyjádření.

Při další korespondenci uvádějte naše značka.

S pozdravem



Ing. Miroslav Zubík  
Vedoucí oddělení Smluvní vztahy se zákazníky