

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:Ing. Vlasta Slívová- projekční
kancelářVYŘIZUJE: Karel Kotržena
TEL./FAX.: + 420 596 092 438
MOBIL: + 420 731 130 629
E-MAIL: kotrzena.karel@bmsas.cz

Nádražní 2923/75

702 00 Moravská Ostrava

DATUM: 19.10.2018

Věc: Vyjádření k sítím veřejného osvětlení v Bohumíně k realizaci stavby**Akce: OPRAVA STŘECHY A FASÁDY DOMU DRÁTOVENSÁ Č.P. 197 BOHUMÍN PUDLOV**

Vážený zákazníku,

Dovolujeme si reagovat na Vaši žádost která se týkala výskytu sítí energetického zařízení veřejného osvětlení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nachází energetické zařízení veřejného osvětlení v majetku M.Ú. Bohumín, které je ve správě B.M.servis a.s.. Toto zařízení je chráněno ochranným pásmem podle znění zákona č.458/2011Sb. §46 (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami zejména PNE 33 3301, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 3210,

ČSN 73 6005 apod. **Jedná se o vedení zemní a nadzemní.** Přibližný průběh tras Vám zasíláme v příloze. Zakreslené polohy jsou pouze informativní, stavebník je povinen požádat o vytyčení tras kabelového vedení prostřednictvím písemné žádosti na adresu Fa B.M.servis a.s., Krátká 775, 735 81 Bohumín nebo na tel. číslech 731130622, 731130629 v době Po-Pá od 07.00 do 15.00 hod.


Nadzemní vedení je umístěné na konzolách, které jsou zabudované do dané budovy. Z tohoto vedení se pak přechází na kabelové vedení, které je pod omítkou budovy, přes pojítkovou skříň, až do země. V případě nové fasády nebo zateplení doporučuji výměnu tohoto kabelu a uložení pod omítku v chrániče kopoflex.

V případě, že Vaše stavební práce zasáhnou do ochranného pásma zemního a nadzemního vedení, je nutné požádat příslušné pracovníky B.M.servis a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že na území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku M.Ú. Bohumín (ČEZ apod.)

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím pracovníky údržby v pracovní době Po-Pá od 07.00 – 15.00 hod na tel. čísle 731130629, v mimo pracovní době na bezplatné lince 800900242.

Toto vyjádření je platné 1 rok ode dne vydání, a slouží pro účely územního souhlasu, územního a stavebního řízení, nebo zjednodušeného územního řízení.

S pozdravem,

Ivo Vrátník
vedoucí provozu Údržba a správce sítí V. O.
BM servis a.s.

Příloha: 1

tel.: 596 092 400
IČ: 47672315
DIČ: CZ47672315

ičtu: 2

10

bank. spojení : KB Karviná

www.bmsas.cz
email: bmsas@bmsas.cz

