

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Číslo jednací:	MUBO/08471/2022/INV/Ka
Název zakázky:	Bohumínská městská nemocnice – energoblok
Evidenční číslo VZ:	F2022-006886
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení:	otevřené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele:	město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

Předmět veřejné zakázky:

Jedná se o vybudování nového objektu energobloku (PD Energoblok 1) v areálu nemocnice za budovou bývalé prádelny:

SO 01 Energoblok

SO 02 Kabelová přípojka VN

PS 01 Transformační stanice

PS 02 Nouzový zdroj

Nový energoblok je navržen z betonových prefabrikovaných buněk, kde jsou umístěny transformátory, sestavy skříňových rozvaděčů a nouzový zdroj – dieselagregát. Přívodní odvodní žaluzie včetně odvodu spalin budou opatřeny tlumiči hluku. Provoz dieselagregátu je určen pouze pro havarijný stav vzniklý při výpadku v dodávce elektrické energie. Napojení trafostanice bude provedeno kabelem VN ze stávajícího nadzemního vedení VN po provedené přeložce.

Pro napojení trafostanice je nutné provést přeložku vedení VN a osazení nového sloupu - provede ČEZ na základě samostatné smlouvy.

Zároveň je nutno provést přeložku rozvaděče NN (PD Energoblok 2)

SO 03 PŘELOŽKA ROZVADĚČE NN + dočasné propojení na stávající trafostanici

V místě po zbouraných garážích se nachází starý stávající hlavní rozvaděč NN, který bude přemístěn na nové místo včetně přepojení původních kabelů z původní rozvodny na nový rozvaděč. Dále se provizorně napojí nový rozvaděč na stávající trafostanici. Ve chvíli, kdy bude zrealizována nová trafostanice, dojde k napojení z nového rozvaděče do nové trafostanice a odpojení od staré trafostanice. Současně se do výkopu od rozvaděče do nové trafostanice položí kabely včetně rezervy pro napojení připravovaného objektu LDN.

Sjednaná cena veřejné zakázky: 20 733 422,35 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení na stavební práce

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadí	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
1.	ECOREM a.s., Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice IČ:27724409
2.	Q-ELEKTRIK služby, s.r.o., Podzámčí 1926, 710 00 Ostrava, IČ:05468213
3.	ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava, IČ:27804721

Označení vyloučených účastníků:

Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Kritérium pro hodnocení byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky a byla hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vybraný dodavatel splnil všechny zadávací podmínky a podal nejnižší nabídkovou cenu.

Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele	ECOREM a.s
IČ	27724409
Sídlo/místo podnikání/bydliště dodavatele	Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Nejsou dosud zadavateli známi.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:

Nepoužito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Nepoužito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických:

Nepoužito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů:

Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:

Nejedná se o nadlimitní zakázku.

Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případném postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ:

Nebylo postupováno dle výše uvedeného ustanovení.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Ing. Petr Vícha
Podpis oprávněné osoby zadavatele	v. r.
Razítko zadavatele	